

for Eftertiden ikke gives længere Fremspring fra Huislinien end 18 Tommer, og dette kun under Forudsætning af, at der bliver 2 Alen mellem Nedgangen eller Trappen og Bordurstenens Yderside, saa at Pasfagen paa ethvert Sted er mindst 2 Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner. Saadanne Op- og Nedgange maae ikke fra Ryk af anbringes, eller Kjældervinduer sænkes uden Brolægningssvæsenets Samtykke. Hvor Kjældernedgange eller Trapper med et større Fremspring nu foresindes, skulle de, i Tilfælde af Fortougets Omlægning, forandres i Overeensstemmelse hermed, hvorfra dog Bygningscommissionen kan meddele Dispensation, naar dette ikke kan skee uden en væsentlig Forandring ved Bygningen.

## § 8.

Ligesom nye Karnapper og udbuede Binduer for Fremtiden ikke maae anbringes paa nogen Bygningsfacade ud over Gaden, saaledes maa ingen Deel af Bygningen springe udenfor Linten af Byggegrunden ud mod Fortouget. Herfra undtages dog saadanne Fremspring, der ere begrundede i Bygningens Construction eller dens Forziring, saasom: aabne Altaner, Gesimser, Baand m. m., naar de ere anbragte i en Høide af mindst  $3\frac{1}{4}$  Alen fra Gaden, og overhovedet Ubladninger, der ikke overstige 2 Tommer. Ligeledes forbydes det at indrette Porte og Døre til at aabne udad, hvilket ogsaa gjælder om Kjældervinduer og Binduer i Stueetager ud mod Gaden, naar deres Underkant ikke er holdt i den nysangivne Høide. Fra Forbudet i denne Paragraph undtages dog større offentlige Bygninger, saasom Kirker, Theatre og andre, der med dem kunne sættes i Klasse.

## § 9.

Enhver ny Bygning skal opføres paa et Fundament, som er forsvareligt i Forhold til Bygningens Størrelse og Bestemmelse samt til Vægfærdigheden saavel af selve Bygningen som af Jordsmonnet.

## § 10.

Alle udbvendige Mure paa Bygninger, være sig Forhuse, Sides-, Mellem- eller Baghuse og lukkede Sture, uden Hensyn til, om disse

Mure ere fritstaaende eller støde op til tilgrændsende Bygninger, skulle opføres af Grundmuur.

## § 11.

Ved almindelige Vaaningshuse samt ved de dertil hørende Udhuse, saasom Stalde, Bassekhuse m. m., bliver Tykkelsen af Muren at bestemme saaledes:

Muurtykkelsen i Formurene, saavel til Gade som til Gaard, skal i den øverste Etage være  $1\frac{1}{2}$  Steen, i de to nedenfor liggende Etager 2 Steen, i de to paafølgende Etager  $2\frac{1}{2}$  Steen, og i enhver nedenfor liggende Etage gives et Tillæg af  $\frac{1}{2}$  Steen. Naar en af Etagerne gives en større Muurtykkelse, end her er fastsat, maae ogsaa Muurtykkelserne, saafremt Stadsbygmesteren finder det fornødent, i de nedenfor værende Etager forsøges saaledes, at Stigningen i Muurtykkelsen nedest ligeholdes i det her angivne Forhold.

## § 12.

I disse Mure kunne anbringes Binduer med 1 Steens Brytningsblanding. Binduusaabningernes Brede i udbvendigt Maal tør tilsammen ikke overstige Totrediedele af Bygningens Brede.

## § 13.

Muurtykkelsen i Endes- og Bagmurene eller i de saakaldte Gavle skal være  $1\frac{1}{2}$  Steen med 1 Steens Blanding i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager; i den derefter følgende Etage  $1\frac{1}{2}$  Steen uden Blanding; og i alle de andre 2 Steen med  $1\frac{1}{2}$  Steens Blanding. Pillerne maae ikke være under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blandingerne maa ikke være over  $3\frac{1}{2}$  Alen. Ved Endegavle af ringe Udstrækning, saavel som naar nye Etager agtes paaførte ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren tilstaae Dispensation fra den her angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke kunne henregnes til de i § 35 omhandlede Brandgavle.