

§ 42.

Forsaauidt Udlæggere til Værers Opvæltning anbringes af Træ, skulde de paa alle Sider beklædes med uantændeligt Materiale.

§ 43.

Træluger, som aabnes udad, skulde indrettes saaledes, at de, naar de ere tillukkede, udgjøre en Plan med Yderfladen af Bygningens Muur, saa at ikke nogen Deel af Muren staaer udenfor Lugen eller nogen Deel af Lugen udenfor Muren. Dersom Lugen aabnes indad, forsynes den med et Straabrædt, hvis yderste Kant, naar Lugen er lukket, ligger i den yderste Deel af Murens Plan og saaledes aldeles dækker Karmen, hvorhos dette Straabrædt bliver at bedække med Jernblik, der tillige anbringes noget op paa Lugen over sammes Forbindelse med Straabrædtet. Dog skal Bygningscommissionen efter de locale Forhold kunne fordrø anbragt enten Luger beklædte med Jernplader eller endog Luger af fuldt Jern. Lugerne indrettes saaledes, at Lugerne, naar de aabnes, ikke kunne løstes af Stablerne.

§ 44.

I enhver ny Bygning skal anbringes 2 Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper maae anbringes i passende Afstand fra hinanden, eller være adskilte ved en Brandmuur, og skal der fra hver Beboelsesleilighed være Udgang til dem begge. Naar en Bygning ved Brandmuur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med 2de saadanne Trapper. Dog kan Bygningscommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, og hvor det derhos, navnlig i Bygninger af ringe Høide, findes uden nogen væsentlig Betænkelse at kunne skee, meddele Dispensation fra disse Forrifter. Trapperne skulde forsynes med behørigt Røkværk og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maae mangle fornøden Lys og Luft.

§ 45.

Ligesom al Anvendelse af Bindingsværk og Træværk til Bygningers og Skures udvendige Vægge er forbudt, saaledes forbydes det at anvende Træ eller andet brændbart Materiale til Altaner, Svaler, udvendige Trapper og overhovedet til nogen Deel af eller Tilføining til Bygningen, der ligger udenfor Ydermuren. Et heller maae de Beklædninger, Gavl, Skure, Svaler og Altaner af Bræder eller Træ, som endnu findes her i Staden, herefter istandsættes, naar de blive brøstfældige, hvorimod de da, naar de ikke ganske borttages, skulde opføres af fuldt Muurværk. Dog kan Bygningscommissionen i høist fornødne Tilfælde meddele Dispensation fra sidstnævnte Bestemmelse med Hensyn til ringere Reparationer, ligesom den kan tillade Anbringelsen af aldeles aabne Skure, hvillende paa Træpiller, naar de locale Omstændigheder maatte tale derfor. Latrinshuse, der ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie, og som alene benyttes som saadanne, kunne opføres saavel af Bindingsværk som af Lømmer og Bræder.

§ 46.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenilbæder, Kaffelovne og Kaminer, skulde, naar de ved Rensningen maae passeres af Skorstensfeteren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur, og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respectve 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rectangular Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarlig Rensdør af samme Lysning.

§ 47.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Lømmerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa passeres, fortales eller gives Betræk paa Blindstier.

§ 48.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem 2 Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa