

være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningsinspektøren erkendes stærk nok dertil.

§ 49.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres verticale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Gladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horizonten.

§ 50.

Snevre Rør, der skulle renses med Snoreapparater, skulle enten have en Rectängel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Iøvrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anseer for tjenligst, kun at Cieren, naar Gjennemsnittet ikke er enten 6 eller 9 Tommer i Kvadrat, eller en Cirkel med Diameter af 6 eller 9 Tommer, da for egen Regning anskaffes, vedligeholder og opbevarer de til enhver Tid af Brandvæsenet for slige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeierens Afbenyttelse.

§ 51.

Muurtykkelsen for saadanne Rør maa være mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme. De ere underkastede de samme Bestemmelser med Hensyn til Anlægget og til Hjernelsen fra Tømmerværk med mere, som ere foreskrevne i §§ 46—49 for de andre Skorstensrør.

§ 52.

For hvert Kaffelovnrør, der indledes i en saadan snævre Skorsteen, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes, at Randen forhindrer Gnden af Kaffelovnrøret i at trænge ind i Skorstenen.

§ 53.

Naar snævre Skorstensrør ikke opføres lodrette, men gives Bøininger, maae disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Lysning, men de Hjørner, som opstaae ved Rørets forandrede Retninger, maae indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes

med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, der lukkes med Jerndøre, og hvor slige Rør anvendes, maa en Aabning anbringes i Taget med beqvem Udgang for Skorstensfeieren til Skorstensmundingen.

Alle Skorstensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen i Høiden over Tagets Rygning.

§ 54.

Rjøffenildsteder funderes fra Grunden, gives murede Kapper, hvis Røfgang forfættes som Skorstensrør, enten som særskilt Rør for hvert Ildsted, og da mindst af $\frac{1}{2}$ Tommer i Lysning, eller som et fælles Rør, hvori Røgen fra flere Ildsteder indledes, og hvis Lysning kan være mindst $\frac{18}{16}$ Tommer. Stiger Lysningen over dette Maal, maa Røret gjøres 1 Steen tykt.

§ 55.

Hvor Luen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Vægge være 1 Steen tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maae ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 56.

Slunkte eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne af Stadsbygmesteren tillades anlagte paa Bjælker, men maae dog aldrig anbringes i Loftsetager.

§ 57.

Med Hensyn til Kaffelovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

- 1) Kaffelovne og Kaminer maae ikke anbringes nærmere ved alt Træværk end 6 Tommer.
- 2) Kaffelovns- og Kaminsødder skulle være af Steen eller Jern.
- 3) Gulvet, saavel under Kaffelovne eller Kaminer som i en Afstand af 18 Tommer fra Indsyringen, skal være belagt med uantændeligt Materiale.