

4) Alle Raskelovnsrør skulle ledes ind i Skorstene og maae ikke føres igjennem Vinduer og Vægge ud i Luften.

5) Alle Raskelovnsrør skulle være forsynede med Spjæld og saaledes anbragte, at de ikke komme nærmere til Loftet end 6 Tommer, og hvor de passere forbi eller igjennem Træværk, være fjerne fra samme i en Afstand af 6 Tommer.

§ 58.

Alle større Ildsteder, saasom i Dampbrænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, hvis Røgmasse er saa stor, at den af Bygningscommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, skulle have Skorstene af en Høide af mindst 35 Alen over Jordfladen. Det overlades til Bygningscommissionen at bestemme, hvorvidt de i § 46 omhandlede Rør maae anvendes til Røgasledning fra større Ildsteder, eller om dertil skal anvendes Rør af særegen Construction.

§ 59.

Alle Kjøller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst 1 Sten tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Metalflager, saa at Alti, ved og omkring Kjøllen bliver af Muur eller Metal. Til Ildstedets og Ildcanalernes Construction og Veltgenhed skal indhentes Stadsbygmesterens Approbation.

Gamle uhvælvede Kjøller maae stikkes der ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjerm af Jernplader 1 a 1½ Alen høi, samt imellem Grisen og Flagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjermen. Finder Bygningscommissionen denne Foranstaltning ikke anvendelig eller tilstrækkelig, bestemmer den, hvorledes den fornødne Sikkerhed paa anden Maade kan tilveiebringes.

§ 60.

Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvælvinger.

§ 61.

Alle til Næringsbrug indrettede Tørrestuer skulle være underkastede Bygningscommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maae tages i Brug.

§ 62.

Lofter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 63.

Ingen Bygning maa anstryges med en ublandet hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Sides-, Mellem- og Baghuse, som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

§ 64.

Ved Opførelsen af nye Bygninger istedet for afbrændte eller nedrevne, saavelsom ved Forandring af ældre Eiendomme, er Bygningscommissionen berettiget til at fordre, at de nuværende Indfjorsler, hvor Localiteterne udfræve det, vedblive til Afgang for Sprøiter i Ildbrandstilfælde. Det Samme gjælder ved Bebyggelsen af hidtil ubebyggede Grunde, der have en Dybde af 50 Alen eller derover. De i Dereensstemmelse med Placat af Ate Jult 1795 § 15 bestaaende Gjennemfjorsler eller Gjennemgange fra Bygninger i en Gade til Bygninger i en anden Gade maae ikke uden Bygningscommissionens Samtykke nedlægges.

§ 65.

Det eller de til et Baaningshuus hørende ubebyggede Gaardsrum maae ikke formindstes under ¼ af hele Grundens Areal, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Vinduer fra Bærelser eller Kjøkkener, skal idetmindste indeholde 25 Dv. Alen ubebygget Areal, og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udfrækning end 3 Alen. Hvor Gaardspladsen allerede er indfrænknet til mindre end nysanført, maa ingen Forhøielse af de dertil hørende Bygninger finde Sted.

§ 66.

Enhver Bygning bør saavel til Gade som til Gaard forsynes med Tagrender med ned-