

§ 49.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forfalkingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer fjernet fra alt Tømmerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa paaneles, forskales eller gives Betræk paa Blindlister.

§ 50.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem 2 Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udtræge disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Bygningsinspektøren erkjendes stærk nok dertil.

§ 51.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres verticale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Pladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horisonten.

§ 52.

Snevre Rør, der skulle renses med Snoreapparater, skulle enten have en Rectangel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Iøvrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anseer for tjenligt, kun at Cieren, naar Gjennemsnittet ikke er enten 6 eller 9 Tommer i Kvadrat, eller en Cirkel med Diameter af 6 eller 9 Tommer, da for egen Regning anstafser, vedligeholder og opbevarer de til enhver Tid af Brandvæsenet for slige Rørs Rensning forefættene Apparater til Skorstensfejersens Afbenyttelse.

§ 53.

Muurtykkelsen for saadanne Rør maa være mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme. De ere underkastede de samme Bestemmelser med Hensyn til Anlægget og til Fjernelsen fra Tømmerværk med mere, som ere forefættene i §§ 48—51 for de andre Skorstensrør.

§ 54.

For hvert Kaffelovnrør, der indledes i en saadan snævre Skorstens, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes, at Randen forhindrer Enden

af Kaffelovnrøret i at trænge ind i Skorstenen.

§ 55.

Naar snævre Skorstensrør ikke opføres lodrette, men gives Bøininger, maae disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Lysning, men de Hjørner, som opstaae ved Rørets forandrede Retninger, maae indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes med de for Rensningen fornødne Sideabninger, der lukkes med Jerndøre, og hvor slige Rør anvendes, maa en Abning anbringes i Taget med beqvem Udgang for Skorstensfejeren til Skorstensmundingen.

Alle Skorstensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen i Høiden over Tagets Rygning.

§ 56.

Kjøkkenildsteder funderes fra Grunden, gives murede Kapper, hvis Røgfang fortsættes som Skorstensrør, enten som særskilt Rør for hvert Ildsted, og da mindst af $\frac{9}{16}$ Tommer i Lysning, eller som et fælles Rør, hvori Røgen fra flere Ildsteder indledes, og hvis Lysning kan være mindst $\frac{18}{16}$ Tommer. Stiger Lysningen over dette Maal, maa Røret gjøres i Steen tykt.

§ 57.

Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Vægge være i Steen tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maae ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 58.

Slukte eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Lukkede Ildsteder, eller de saakaldte Kogeindretninger, kunne af Stadsbygmesteren undtagelsesviis tillades anlagte paa Bjælker, men maae dog aldrig anbringes i Loftstøttaget.

§ 59.

Med Hensyn til Kaffelovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

- 1) Kaffelovne og Kaminer maae ikke anbringes nærmere ved alt Træværk end 6 Tommer.