

til Skorstenens Rensning skal af Bygnin-
gens Eier anskaffes og vedligeholdes en Børste,
forsynet med en tilstrækkelig tung Bægt, begge
Dele af samme Form som Rørets Gjennemsnit,
og med et Løug eller en Kæde af samme
Længde som Røret;

naar de anbringes i Bygninger, der ere
tækkede med Straa eller andet ildfængende
Materiale, bør Skorsteensrøret ovenover det
Sted, hvor Dyrøret indledes i samme, være
forsynet med et Jernstud eller Spjeld i Jerne-
ramme, og bør Skorsteenspiiben opføres af
Muur til en Høide af mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over
Tagrygningen; men forsaavidt der paa Tag-
kamre anbringes Døne, hvis Rør udmunde i
en saadan Skorsteen, bliver Høiden at forøge
med Muurværk til mindst $2\frac{1}{2}$ Alen over Tag-
rygningen;

i Bygninger, der ere belagte med ildfast
Tag og derhos saa høie, eller af en saadan
Indretning, at man ikke ved at lægge en Stige
til Taget beqvemt kan komme til Skorsteens-
mundingen for derfra at nedlade Rensnings-
apparaterne, bliver der i saadant Tilfælde at
anbringe en Lem i Taget tæt ved Skorsteens-
piiben eller en Jerndør paa selve Skorstenen
tæt under Tagmøningen.

Jøvrigt komme alle de ovenanførte Bestem-
melse angaaende Skorsteensrør i Almindelighed
ogfaa til Anvendelse paa de snevne Skorsteensrør.

§ 18.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerjer og
deilige bør sunderes fra Grunden og gives
murede eller Metal-Kapper, hvis Røfgang fort-
sættes som Skorsteensrør. Hvor Luen kan
spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge
være een Steen tykke. Skorsteensankere eller
saakaldte Hammere skulle være af Jern, og
inde i Skorstenen maa intet Træværk anbrin-
ges. Gulvet foran dem skal i 18 Tommers
Afstand fra dem være fast belagt med uantæn-
deligt Materiale.

Slunkte eller aabne Ildsteder, anlagte paa
Bjælkelag, forbydes aldeles. Kaffelovnsrør
bør ikke anbringes nærmere ved Træværk end
6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen
og maae ikke føres gennem Binduer eller
Bægge ud i Luften.

§ 19.

Bagerovne bør opføres af mindst $1\frac{1}{2}$
Steens Tykkelse og være forsynede med en
Jerndør i Jernramme. De bør anbringes
saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider,
og intet Træværk findes Dønen nærmere end
een Muursteens Længde. Over Dønen bør
anbringes et forsvarligt Brædeløst i en Af-
stand af mindst 1 Alen.

§ 20.

Alle Køller, som herefter opføres, skulle
rundt om være af Grundmuur, mindst een
Steen tyk. Grisen skal overalt være af
samme Tykkelse og Kollen være forsynet med
Plager af Metal eller brændte Køllesteen, saa
at Alt i, ved eller omkring Kollen, i en Af-
stand af een Muursteens Længde, bliver af
Muur eller Metal.

§ 21.

Over de Dele af et Straatakket Huus,
hvori der jevnlige særdes med Ild og Lys,
saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken,
Bryggers (selv om Indfyringen skeer fra Skor-
stenen) saavel som i Bærkæder, hvor der sær-
des med let antændelige Gjenstande, bør være
et forsvarligt Loft. Ildsteder maae i intet
Tilfælde findes umiddelbart under Straatag
eller Stænge.

Lofter maae ikke bestaae af Papir eller
Lærred, udspændt under eller imellem Bjæl-
kerne.

§ 22.

Smedieværksteder bør ved Grundmuur
være adskilte fra enhver Beboelses- eller U-
huusleilighed, og med Undtagelse af Udgangs-
døren og en Dør til Beboelsesleiligheden
samt Binduerne maa der ikke paa Siderne
eller ved Gæsen være nogenformelt Abning,
hvorigjennem Gnistre kunne udflyve.

§ 23.

Legloyne bør indrettes saaledes, at
Dyvmuren overalt har en Tykkelse af mindst
2 Alen; at Spænderammen, forsaavidt den er
af Træ, anbringes udenom Dyvmuren, men
ei indmures i samme; at intet Træværk med
Undtagelse af Spænderammen umiddelbart