

§ 24.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerier og bœslige bør funderes fra Grunden og gives murede eller Metal-Rapper, hvis Røgfang forstattes som Skorstensrør. Hvor Luften kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge være een Steen tykke. Skorstensankere eller saakaldte Hammere skulle være af Jern, og inde i Skorstenen maa intet Træværk anbringes. Gulvet foran dem skal i 18 Tommers Afstand fra dem være fast belagt med uantændeligt Materiale.

Stunke eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles.

Lukkede Ildsteder eller saakaldte Kogeindretninger kunne kun med Brandpolitiets Tilladelse anbringes i Loft- eller Dvæstager.

§ 25.

Kaffelovne og Kaminer bør være af Jern eller særligt dertil indrettede heeltbrandte Kaffelovnssten, være vel sammensviede og, forsaavidt de opsættes fra Nytt af, være anbragte paa en Fod eller et Underlag af Jern eller Muurværk.

Gulvet bør i en Afstand af 18 Tommer fra Indfyringen være belagt med et uantændeligt Materiale.

Kaffelovnsrørene bør være af Metal, forsynede med de fornødne Rensbøve samt et Spjæld, og være saaledes anbragte, at de ikke komme nærmere til Loftet end 6 Tommer, og hvor de passere forbi eller igjennem Træværk, være fjerne fra samme i en Afstand af 6 Tommer.

Alle Kaffelovnsrør skulle ledes ind i Skorstenen og maae ikke føres gjennem Binduer og Bægge ud i Luften.

Brugen af Kaffelovne eller Kaffelovnsrør, som heelt eller tildeels ere opførte af Muurværk, kan kun tilstedes, naar det af Branddirecteuren erklæres, at de ere fuldkommen beskyttende indrettede.

§ 26.

Bagerovne bør opføres af mindst 1½ Steens Tykkelse og være forsynede med en Jerndør i Jernramme. De bør anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider,

og intet Træværk findes Dvænen nærmere end een Muursteens Længde. Over Dvænen bør anbringes et forsvarligt Brædeloft i en Afstand af mindst 1 Alen. Hvor dette ikke kan udføres, bør de Sidemure, der omgive Dvænen, opføres over Kanten af denne og Rummet over Dvænen stedse holdes belagt med et 8 Tommer tykt Lag af fint Sand; men selv i dette Tilfælde maa under ingen Omstændighed noget Tag eller Skur af Straa, Lyng eller lignende letfængeligt Materiale være anbragt over Dvænen i nærmere Afstand end 1 Alen.

§ 27.

Alle Køller, som herefter opføres, skulle rundt om være af Grundmur, mindst een Steen tyk. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse og Køllen være forsynet med Klager af Metal eller brandte Køllesteen, saa at Alt i, ved eller omkring Køllen, i en Afstand af een Muursteens Længde, bliver af Muur eller Metal.

§ 28.

Over de Dele af et straatækket Huus, hvori der jævnlig færdes med Ild og Lys, saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggeri (selv om Indfyringen skeer fra Skorstenen) saavel som i Bærkæder, hvor der færdes med let antændelige Gjenstande, bør være et forsvarligt Loft. Ildsteder maae i intet Tilfælde findes umiddelbart under Straatag eller Stænge.

Heller ikke maae ubvendige Døre anbringes ligeoverfor aabne Ildsteder; ei heller i noget Rum, hvori slikt Ildsted findes, anbringes nogen Dør, som fører til Lo eller anden Udhvælselighed, eller være nogen Lem eller anden Åbning i Loftet, men Dypgangen til samme anbringes paa andre Steder og paa en saadan Maade, at ingen Fare derved er at befrygte.

Lofter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 29.

Smedieværksteder bør ved en fuldstændig Muur være adskilte fra enhver Beboelses- eller Udhvælselighed, og med Udbta-