

gelse af Udgangsdøren og Vinduerne maa der ikke paa Siderne eller ved Gæsen være nogen- somhelst Aabning, hvorigjænaem Gnistre kunne udflyve.

Døren bør anbringes saaledes, at den vender ud imod et frit Rum.

Naar en Smedie i Genhold til § 22 er tækket med Straa eller andet ildsængende Materiale, bør Skorstenspiiben have en Høide af mindst $1\frac{1}{2}$ Alen over Tagrygningen, Overdeslen af Indgangsdøren være mindst 1 Alen under Tagfægget og Smedieværkstedet overalt være belagt med et forsvarligt Loft uden Aabninger (Ifr. § 28).

§ 30.

Teglovne bør indrettes saaledes, at Dommuren overalt har en Tykkelse af mindst 2 Alen; at Spænderammen, forsaavidt den er af Træ, anbringes udenom Dommuren, men ei indmures i samme; at intet Træværk med Undtagelse af Spænderammen umiddelbart berører Dommuren, men holdes i en Afstand fra samme af i det Mindste 1 Steens Længde, og at navnlig Stolperne, som bære Dvnsfuret, ikke hvile paa Dvnen eller den om samme anbragte Ramme; at Dvnsfuret i dets hele Udstrækning, derunder indbefattet Taget paa de saakaldte Udstud, som maatte være anbragte op til Dvnen, er teglhængt, ifr. § 22, og saa langt fjernet fra Dommuren, at det intet Sted kommer denne nærmere end 3 Alen, hvorhos Toppen af Skuret i lodret Linie bør være fjernet mindst 5 Alen fra den indvendige Side af Dommuren og foroven være forsynet med Lemme, der kunne aabnes under Brændingen.

Tørvestue og andre lignende Bygninger, der anbringes ved Teglværker, kunne tækkes med Straa og deslige, naar de ikke støde umiddelbart til Teglovnen.

Foransførte Bestemmelser komme ogsaa til Anvendelse paa Kalkovne, dog saaledes, at Dvnsfuret, ifald et saadant anbringes over Dvnen, bør have en Høide af mindst 7 Alen over denne.

§ 31.

Alle større Ildsteder saasom ved Dampværker, Maltgjørerier Cundtagen til

Huusbrug Sæbesyderier, Metalsløberier og andre Fabrik anlæg, hvorfra udkastes en stor Mængde, bør have murede Skorstene af heelt brændte Steen af en Høide af mindst 16 Alen over Jordfladen.

Smelteovne bør opføres af ildfaste Steen og alt Træværk fjernes mindst 1 Alen fra Dvnen.

§ 32.

Den, der vil anlægge nogen Fabrik eller andet Værk, som er beregnet paa stærk Brug af Ild, eller vil opføre nogen Bygning, hvori indrettes kunstige Varmeledninger, bør med Hensyn til slige Bygningers Opførelse, Indretning og Anvendelse underkaste sig de nærmere Bestemmelser, som Brandpolitiet af Hensyn til Brandsikkerheden finder det nødvendigt at foreskrive, til hvilken Ende intet saadant Værk eller Bygning maa tages i Brug, forinden der er erhvervet Attest fra Branddirectøren om, at det i saa Henseende er fuldkommen forsvarligt indrettet.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det forøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

§ 33.

Kirker, Theatre, Udstillings- og Forlystelseslocaler og andre Bygninger, der ere beregnede paa i store Rum at samle en betydelig Menneskemasse, maae ei opføres uden efter Brandpolitikets nærmere Bestemmelse.

§ 34.

De i ovenstaaende §§ 21 til 33 foreskrevne Regler angaaende Opførelsen af nye Bygninger komme ogsaa til Anvendelse paa ældre Bygninger, naar disse undertastes Hovedreparation eller Ombygning.

De i Landsbyerne værende Smedier, som endnu fortiden ere tækkede med Straa, Lyng og deslige, bør, naar Taget skal omlægges, forsynes med Tegltag.

§ 35.

Justitsministeriet kan meddele Dispensationer fra de i nærværende Capitel foreskrevne Bestemmelser, forsaavidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilsteder det og de locale Forhold gjøre saadant nødvendigt. Det over-