

Rigsdagstidende.

1857. Forhandlingerne paa Landstthinget. № 46.

Tiende Session.

24de Møde.

Tirsdagen den 10de November Aften Kl. 6 $\frac{1}{2}$.

(Fortsat.)

Jusitsministeren: Hvad de af Minoriteten stillede Forslag angaaer, skal jeg ikke videre opholde mig derved, men i Et og Alt henholde mig til, hvad der af den ærede Ordfører dertil er bemærket. Hvad det foreliggende Afsnit af Udvalgets Udkast angaaer, har jeg kun ganske faa Bemærkninger at gjøre. Hvad saaledes § 16 angaaer, da skal jeg med Hensyn til det tredje Afsnit tillade mig at yttre, at det forekommer mig, at det savnes en Bestemmelse om, at Skorsteensrøret altid skal gaae op over Tagrygningen. Der er sagt, at naar et Skorsteensrør ogsaa tværgaende opføres af raæ Steen, bør dog stedse Skorsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af heelbrændt Steen, og mindst mures 1 Alen op over Tagrygningen. I Regjeringsudkastet var det en almindelig Regel, at hvert Skorsteensrør skulde gaae en Alen ud over Tagrygningen, og denne Bestemmelse troer jeg ogsaa fremdeles bør vedligeholdes, hvad jeg saaledes henstiller til det ærede Udvalg. I den næstsidste Paasus af § 16 er det bemærket, at hvor der er de saakaldte russiske eller snevrere Skorsteensrør, bør der anbringes en Lem i Taget tæt ved Skorsteenspiiben. Jeg er imidlertid senere bleven gjort opmærksom paa, at der er en anden Maade at komme til at rense disse Rør paa, nemlig derved, at der anbringes i selve Skorstenene nede under Tagrygningen et Rør; det

kunde maaskee være en Lempelse i Loven, og jeg henstiller derfor, om der kunde tilføies: „eller en Rensedor i selve Skorstenen tæt under Taglinien“. Der er allerede af den ærede Ordfører gjort opmærksom paa, at der i det Afsnit af Regjeringsudkastet, der svarer til det Afsnit, som her er under Forhandling, var en § 32, som her er gaaet ud. Denne § 32 bemyndiger Regjeringen til at foreskrive Indretningen af visse Fabriker, hvor der skal indrettes kunstige Barmeledninger, eller af Fabriker, der ere beregnede paa en stærk Brug af Ild. Regjeringen havde det derved i sin Magt at ordne et Forhold, som er forbundet med Fare, hvad den ikke har, naar denne Paragraph gaaer ud. § 32 handlede vel væsentligst om Fabriker og andre saadanne særlige Indretninger til Industri. Det er imidlertid ikke sjældent, at man paa Hovedgaarde indlægger Dampmaskiner for dermed at drive Tærskemaskiner, Kornværker eller andre saadanne Indretninger, og dette har Ministeriet hidtil tilladt med visse Indskrænkninger, navnlig den, at den Skorsteen, der bruges dertil, skal være 16 Alen høj, saaledes som det er bestemt i Loven; men man har tillige gjort Tilladelsen afhængig af, at den sædvanlige Skorsteen var fjernet i en vis Afstand fra den Skorsteen, der brugtes til Dampmaskinen. Man har i Regelen fastsat 50 Alens Afstand, men ogsaa tilladt, at den er fjernet i en mindre Distance fra Straaget, hvor Omstændighederne talte derfor. Efter Lovforslaget har man det nu ikke i sin Magt at træffe en saadan Bestemmelse. Det er vel besaet, at enhver Bygning, hvort der er en Dampmaskine, skal være belagt med Tegltag, og det er fremdeles opstillet, at enhver