

Forsaavidt noget Skorsteenrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller Træl-værk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med den.

§ 15.

Enhvert Skorsteenrør, der ved Rensningen maa passeres af Skorsteenfeteren, skal have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Diameter, eller af respectve 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rectangulair Form foretrakkes, og være opført mindst 1 Alen over Tagets Rygning.

Lufftede Skorsteenrør skulle forneden være forsynede med en Rensdør af Jern i Jernramme af samme Vidde som Røret.

§ 16.

Snevre Rør, der ere indrettede til at renses med Snoreapparater, skulle indvendig være cirkelrunde eller have en rectangulair Figur. Iøvrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anseer for tjenligst.

For ethvert Raskelovnsrør, der indledes i en saadan Skorsteen, skal indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Raskelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

Naar snevre Skorsteenrør ikke opføres lodrette, men gives Bøininger, skulle de Hjørner, som opstaae ved Rørets forandrede Retning, indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius.

Enhvert saadant Rør skal forsynes med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, af samme Lysning som Røret, hvilke Aabninger luffes med Jerndøre i Jernramme.

Er Bygningen belagt med ildfast Lag og derhos saa høi, eller af en saadan Indretning, at man ikke ved at lægge en Stige til Taget beqvemt kan komme til Skorsteenmundingen, for derfra at nedlade Rensningsapparaterne, skal der i saadant Tilfælde anbringes en lignende Aabning med Jerndør i Jernramme tæt under Tagmønningen, eller ogsaa en Lem i Taget tæt ved Skorsteenstøben.

Lovforslag.

Snevre Skorsteenrør skulle opføres mindst 2 Alen over Tagets Ryg. Men hvis der fra Dyne paa Tagkamre i Bygninger med ildfængende Lag udmunde Rør i en saadan Skorsteen, skal Høiden forøges til $2\frac{1}{2}$ Alen.

Til de heromhandlede Rørs Rensning skal af Bygningens Eier anskaffes og til enhver Tid vedligeholdes de af Brandvæsenet foreskrevne Apparater.

§ 17.

Alle større Ildsteder, saasom i Dampværker, Brændeviinsbænderier, Bryggerier, Maltgjørerier, Sæbesyderier og andre Fabrik-anlæg, hvorfra udfastes en saa stor Røgmasse, at den kan antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, skulle have Skorstene af en Høide af mindst 16 Alen over Jordfladen, og tør disse ikke være nærmere ved ildfængende Lag end 30 Alen.

§ 18.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændeviinsbrænderi, Maltgjøteri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Muur eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med ildfast Lag, samt være fjernet mindst 20 Alen fra enhver Bygning med ildfængende Lag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

§ 19.

Bagerovne og Køller til Huusbrug, eller for flere i Fællig, skulle opføres af brændte Steen og overalt være af mindst $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, samt anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og maa intet Træværk findes nærmere ved dem end $8\frac{1}{2}$ Tomme. Grisen i de sidste skal overalt være af samme Tykkelse og Flagerne være enten af Metal eller af brændte Kullesteen.

Med Hensyn til Bagerovne i Landbagerier bør endvidere iagttages, at de overalt ere af mindst $12\frac{3}{4}$ Tommes Tykkelse og forsynede med en Jerndør i Jernramme.