

§ 14.

I enhver ny Bygning, der foruden Kælder har meer end een til Beboelse indrettet Etage, og hvis bebyggede Grundflade udgjør over 300 □ Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etage er Forbindelse imellem dem.

§ 15.

Storsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kamminer, skulle, naar de ved Rensningen maae passeres af Storsteensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respective 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rectangulair Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaerlig Rensebør af samme Lydning.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Fjorkalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Løsmerværk, ligesom et saadant Rør ikke maae påneles, fortales eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningscommissionen erkjendes stærk nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en fraa Retning, skulle deres verticale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret; dog maa den fraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horizonten.

Istedetfor de ovenfor omhandlede Storsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snevære Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give

de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Alle Storsteensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

§ 16.

Alle større Ildsteder, saasom i Brænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabriker, skulle, forsaavidt deres Røgmasse er saa stor, at den af Bygningscommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, have Storsteen af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Storstenen bør gives en forholdsmæssig Bidde og Muurtykkelse, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel.

§ 17.

Stunke eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne anlægges paa Bjælker, naar der gives dem et Underlag af et dobbelt Lag Muursteen, lagte i Forbundt paa Fladen og indfattet i Jernramme, eller af anden ligesaa betryggende Beskaffenhed.

§ 18.

Alle Kjøller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst een Steen tyk, og hvalvede. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kjøllen være forsynet med Steens eller Metalsflager, saa at Alt i, ved eller omkring Kjøllen bliver af Muur eller Metal.

Gamle uhvalvede Kjøller maae stikkes der ved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skærm af Jernplader, 1 à $1\frac{1}{2}$ Alen høj, samt imellem Grisen og Flagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skærmen, eller ved anden lige saa betryggende Foranstaltning.

Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger.

§ 19.

Løfter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.