

Raffelovnsrør måae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og måae ikke føres igjennem Vinduer eller Vægge ind i Luften.

§ 11.

Skorsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenilbsteder, Raffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensninger maae passeres af Skorsteensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarlig Rensningsdør af samme Lysning.

Naar Røret gaaer igjennem Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer fjernet fra alt Tommerværk og ildfængende Materiale, lige som et saadant Rør ikke maa paneles, forskalles eller gives Betræl paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem to Grundmure, og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilfaldt at udbrage disse Rør fra en Grundmur.

Naar Rørene træffes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursteen paa Fladen mellem Stølen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horisonten.

Stedet for de ovenomhandlede Skorsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snoreapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Om endog et Skorsteensrør iøvrigt opføres af raac Steen, bør dog stedse Skorsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret passerer Taget, være af brændte Steen, murede i Ralf eller Cement, og række mindst 1 Alen op over Tagbygningen.

Forsaa vidt noget Skorsteensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Række eller

Trælværk en Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

§ 12.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til Fabrikbrug, derunder indbefattet Bageri, Bryggeri, Brændevinsbrænderi, Maltgjøveri, eller hvori bruges Dampmaskine, endog kun til privat Brug, skal opføres af Mur eller Bindingsværk med brændte Steen og belægges med ildfast Tag, samt være fjernet mindst 20 Alen fra enhver Bygning med ildfængende Tag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

§ 13.

Bagerovne skulle være af mindst $12\frac{1}{4}$ Tommers Tykkelse, naar de opføres af brændte Steen, og 17 Tommers Tykkelse, naar de opføres af raac Steen. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og intet Træværk findes Dovens udbvendige Side nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tommer.

Røve Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvælvinger.

§ 14.

Røller skulle rundt om være af Grundmur, mindst $8\frac{1}{2}$ Tommer tyk. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Røllesteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Røllen end $8\frac{1}{2}$ Tommer. Dog skal der under Røller ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Hunsbrug anbringes i selve Skorstenen til Malttørring.

§ 15.

Enhver Bygning, hvori indrettes Stedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mandes Bygning være teglhængt.

Værkstedet skal ved et Skillerum af Mur eller Bindingsværk være afskilt fra enhver Beboelses eller Udhusleilighed, og maa der paa Siderne ikke være nogenformelt Abning til Rum, hvilke der er henlagt eller opbehandles ildfængende Gjenstande.