

20 Allen fra enhver Bygning med ildsægende Tag.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April 1851.

vedtoges eenstemmigt med 30 Stemmer.

Som andet Affnit fattes derpaa under Forhandling Resten af 1ste Kapitel §§ 13—20 med de dertil stillede Ændringsforslag.

Med Hensyn til Afstemningen gjorde Formanden den samme Bemærkning som tidligere, samt foretog en Rettelset i Afstemningslisten, idet de under 39 og 40 opførte Forslag feilagtig vare betegneede som stillede af Udvalget istedetfor af et Mindretal af Samme (Rosenørn).

Ordføreren: Naar Udvalget har foreslaaet en Forandring i § 13, da er det, fordi man deels har antaget, at Udkastets Bestemmelse om, at Bagerovne kunne være af $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, ikke er tilstrækkeligt betryggende, og deels ingen Grund har fundet til ubetinget at paahbyde, at alle Bagerovne paa Landet skulle opføres af brændte Steen. Udvalget har troet, at naar man fordrede $8\frac{1}{2}$ til $12\frac{1}{2}$ for Tykkelsen af de Bagerovne, der opføres af brændte Steen, og til 17 Tom. for dem, der opføres af raa Steen, vilde man naae en nogenlunde tilfredsstillende Regel. Den 33te Afstemningspost søger at indskrænke den Afstand, som Udkastet foreskriver mellem Ovnen og Træværket, nemlig 1 Alen, til $8\frac{1}{2}$ Tomme, da det synes at ville være for behyrdende, navnlig for de mindre Huse, om man vilde fordre den større Afstand, og der med Hensyn til Brandfare ikke kan være nogen Betænkelighed herved. — Naar der af den ærede 3die Landstingsmand for 8de Kreds (Nørgaard) er stillet et Underændringsforslag til denne Paragraph eller rettere til hans eget paa Afstemningslisten opførte Ændringsforslag, maa jeg strax dertil bemærke, at Udvalget ikke har kunnet gaae ind paa hans Forslag, da der derved vilde fremkomme en Forandring i Paragraphen, som Udvalget ikke kan billige. Efter dette Forslag vilde nemlig Afstandsbestemmelsen med Hen-

syn til Bagerovnene gjøres afhængig af, at Rummet tillod det; men det har forekommet Udvalget, at man derved i mangfoldige Tilfælde vilde tilintetgjøre den almindelige Regel om Afstanden. Dernæst vilde ved hans Forslag den Bestemmelse i Udkastet, at der over Ovnen bør anbringes et forsvarlig tæt Loft, falde bort, hvilket er anseet for aldeles utilraadeligt. En anden Følge af Forslaget, den nemlig, at Udkastets Bestemmelse om, at Ovnsretn skal være af Fern, ogsaa vilde falde bort, har man lagt mindre Vægt paa, imedens man dog har fundet, at der ikke var tilstrækkelig Anledning til at tilstede Trædvore paa Bagerovne. — Til § 15 er der stillet forskellige Forslag og deriblandt et af et Mindretal. Udvalgets øvrige Medlemmer have ikke kunnet tiltræde dette Forslag, der findes under den 36te Post, idet det har forekommet os, at der ikke var tilstrækkelig Anledning til at fordre, at de mindre Landbagerier skulde sættes i Klasse med Smedier. Som allerede af den høitærede Formand bemærket, staaer det samme Mindretals Forslag under Nr. 39 og 40 i Forbindelse med Forslaget under Nr. 36. Ved Udvalgets under Nr. 37 foreslaaede Forandring tilsigtes en Formildelse i Udkastets Forskrift om, at Smedier ikke blot skulle fjernes 50 Alen fra anden Mands Grund, men ogsaa 75 Alen fra anden Mands Bygning. Bestemmelsen om Afstanden fra Grunden mener man kan aldeles falde bort, ligesom man anseer det tilstrækkeligt, naar Afstanden fra anden Mands Bygning bestemmes til 50 Alen. Forslaget under Nr. 38 tager Udvalget tilbage, og jeg skal derfor ikke videre opholde mig derved. Endstjøndt der ikke er stillet noget Ændringsforslag til Udkastets § 16, skal jeg dog gjøre opmærksom paa, at der i Udvalget har hersket forskellige Meninger om denne Paragraph. Navnlig have nogle af Udvalgets Medlemmer anseet det for særdeles ussikkert, om den samme Bestemmelse, der er givet for horizontale Skorstensrør, ogsaa kom til at gjælde for de opretstaaende Skorstensrør, der hvile paa Bjælkelag, da man ikke har kunnet see Andet, end at det Samme med Hensyn til Faren maa gjælde om begge Slags Rør. Andre af Udvalgets Medlemmer have imidlertid ikke deelt denne Mening, og