

Tang: Jeg anseer den første Betryggelse for, at en Dvn ikke skal anrette Albebrand, at være den, at den er tilstrækkelig isoleret, og at man kan befæe den fra alle Sider og Kanter, og det troer jeg forhindres, naar man skal lægge Loft over den. Vi maae erindre, at en Dvn er en slab Hvelving, der til visse Tider, naar der skal varmes til Brødbagning, ophebes meget stærkt og derved let kan slaae en Kevne, igjennem hvilken der kan slaae en Flamme ud, som kan antænde hvad brændbart Materiale der maatte være i Nærheden. Den gamle Maade at bygge Dvne paa hos Bøndestanden var den, at en Kjerne først byggedes af Tørv, denne beklitredes med Leer, det ene Lag paa det andet, og efterat det var godt gjennemtørret, stal man Ald i Kjernen af Tørv, der brændte ud, og fik man derved ganske simpelt en Bagerovn af brændt Leer. Saadanne Dvne have endnu eksisteret i min Tid, jeg har seet flere af dem, og ved dem er der, saavidt mig bekjendt, aldrig affødt nogen Albebrand, da de ikke stode i nogen som helst Forbindelse med Træværk. Naar man nu vil lægge et Loft over en Dvn, saa vil der jo, især naar det kan anbringes paa den Maade, som bestemt i Lovforslaget, saaledes som det blev vedtaget ved 2den Behandling, nemlig $8\frac{1}{2}$ Tommer fra Dvnen, være et Fængmateriale ganske tæt ved Dvnen, og naar nu en Lue igjennem en Kevne stod op mod et saadant Fjelloft, saa vil den vistnok kunne antænde Loftet, især naar dette isorveien er blevet forfullet ved Heden fra Bagerovnen. Naar der derimod slet ikke var noget Loft over Bagerovnen, saa kunde man for det Første altid see, om Alting var i Orden, og dernæst kunde man, naar der opstod en saadan Lue, strax være ved Haanden og slukke Alden. Jeg maa derfor ansee det for at være meget farligt, at der er Loft over Dvnen, deels fordi der, som sagt, derved staffles et tændbart Materiale i Nærheden af Dvnen, og deels fordi man derved forhindres fra at hde Dvnen det fornødne Eftersyn. Det Endringsforslag, der af Udvalgets Fleertal er stillet til denne Behandling, forekommer mig rigtignok noget at afhjælpe Faren; naar Loftet nemlig anbringes i en større Afstand, $\frac{3}{4}$ Alen, fra Dvnen, skal der en stærkere Lue til at naae

det. Hvad angaaer Anbringelsen af Lemme, saa tilstaaer jeg med den ærede 3die Landstingsmand for 8de Kreds (Nørgaard), at de vel just ikke altid ville være paa deres rette Plads, men naar de ere der, saa kan man dog altid aabne dem og eftersee Bagerovnen. Med disse Bemærkninger skal jeg anbefale den Deel af Endringsforslaget, der er opført under b. Hvad angaaer det Endringsforslag, der gaaer forud, under a, om Trædøre, vil jeg dog, foruden at henholde mig til hvad der er anført af den ærede 3die Landstingsmand for 8de Kreds (Nørgaard), bemærke, at man jo først paasætter Dørene, naar Alden er sluffet i Dvnen og Brødet er derinde, for at holde Varmen tilbage, og dernæst, at Faren ved, at der gaaer Ald i en saadan Dør, dog altid vil blive meget liden, da Skorstøenen, som omslutter Dvningingen, altid vil kunne taale en saadan Ald som den, der kunde slaae op fra en brændende Dør.

Ordføreren: Til Gjengjæld for den Underretning, som er givet mig af den ærede 3die Landstingsmand for 8de Kreds (Nørgaard) og af den ærede 1ste Landstingsmand for 8de Kreds (Tang), nemlig at man ikke sætter Døre for Dvnen, medens det brænder i denne, skal jeg tillade mig at gjøre de Herrer opmærksomme paa, at man sætter Døren for Dvnen, medens den fulde Varme endnu er i denne, og medens der umiddelbart udenfor ligger Abseining af Dvnen, hvilket mange Gange brænder i lys Lue, og som i ethvert Tilfælde er af den Bessaffenhed, at det kan sætte Ald i Træet. Jeg troer ikke, Erfaringen har godgjort, at man i saa Henseende i Almindelighed kan berolige sig ved hvad der af den ærede sidste Valer blev anført, at man, før man sætter Dørene for, fuldkommen har sluffet al den Ald, der har været i Dvnen. Jeg troer derfor fremdeles, at det er en meget farlig Bestemmelse at tilstede Trædøre for Bagerovne, og at der i saa Henseende aldeles ikke kan hentes nogen Beroligelse fra den Omstændighed, som den ærede 1ste Landstingsmand for 8de Kreds nævnte, at Dvndørene dog i Almindelighed ville findes i en Skorstøen; Betænkeligheden herved bliver saameget større paa Grund af