

Grund. Dog kan Bygningskommissionen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Vælggenhed giver Anledning hertil. Udvendige Dørfyrluger skulle indrettes, saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det ønskeligt, kan den fødre, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Bygningskommissionen kan tillade mindre Istandsættelser af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Nyt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag, Latrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindingsværk eller af Tommer og Bræder. Bedkommende Bygningsinspektør kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tommer og Bræder, der skulle borttages saasnart Arbejdet paa Stedet er tilende.

§ 37.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkentilbsteder, Kaffeovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensningen maa passeres af Skorstensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur og have et Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvaret og selvluftende Rensebor af Metal af samme Lysning.

Naar Røret gaar igjennem Bygningen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra Træværket i Bjælkelag, Stillerum og Tagværk. Røret maa ikke paneles eller betrækkes paa Blændlister; dog er det tilladt at anbringe et indtil 5 Tommer bredt Fodbrædt imod Røret, naar det ikke befastes i dette.

Røret skal enten være opført fra Grunden af eller hvile paa en Hvalvning mellem 2 Grundmure, og i intet Tilfælde maa det kunne komme til at hvile paa Bjællerne. Det skal dog være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Bygningsinspektøren erkjendes stærk nok dertil.

Naar Rørene træffes i en skraa Retning, skulle deres Lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horizonten.

Sneyre Rør, der skulle renses med Snoreapparater, skulle enten have en Rektangel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Tøvrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anser for tjenligt, kun at Cieren, naar Gjennemsnittet ikke er enten 6 eller 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 6 eller 9 Tommer, da for egen Regning anskaffer, vedligeholder og opbevarer de til enhver Tid af Brandvæsenet for slige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeierens Afbenyttelse.

§ 42.

Murtykkelsen for saadanne Rør maa være mindst $\frac{1}{2}$ Sten. De ere underkastede de samme Bestemmelser med Hensyn til Anlæget og til Bjærnelsen fra Tommerværk med mere, som ere foreskrevne i §§ 37—40 for andre Skorstensrør.