

§ 43. For hvert Kaffelovnsrør, der indledes i en saadan snever Skorstens, skal en Fjernbøsning med en indvendig frempringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

§ 44. Naar snevre Skorstensrør ikke opføres lodrette, men der gives dem Bøininger, maa disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Bysning, og de Hjørner, som opstaa ved Rørets forandrede Retninger, skulle indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, der lukkes med selvslukkende Rensløbere af Metal, og hvor slige Rør anvendes, maa en Aabning anbringes i Taget med bevem Udgang for Skorstensfeteren til Skorstensmunden.

§ 45. Alle Skorstensrør skulle føres mindst  $1\frac{1}{4}$  Aln. ud over Tagets Ryg.

§ 46. Kjøkkenildsteder med murede Kapper skulle funderes fra Grunden. Fritstaaende Kogendretninger kunne i en Bygnings Etager sættes paa Bjælllaget, naar deres Bund er mindst  $4\frac{1}{2}$  Tomme fra Gulvet, der under dem maa være gjort uantændeligt. I Loftsetager maa de kun anvendes med Stadsbygmesterens Tilladelse. Hvor Omstændighederne tillade det, skal der anbringes Emrør ved Kjøkkenildsteder.

§ 47. Hvor Buen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disse Begge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Fjern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran Ildstederne skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 48. Med Hensyn til Kaffelovne, Komfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. De maa ikke anbringes nærmere end 8 Tommer til Træværf.
2. De skulle staa paa en Fod af fuld Mur eller paa en Fjernfod; er der i Kaffelovnets Bundflade en Rist, altsaa i Foden en Afsteskuffe, og Kaffelovnen er anbragt paa en hul Fjernfod, skal der umiddelbart under Afsteskuffen og mindst 2 Tommer fra Gulvet anbringes en Fjernplade, der nøiagtigt udfylder Foden.
3. Gulvet skal foran Indfyrringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyrringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør; de maa ikke komme Loftet eller Træværf nærmere end 8 Tommer.
5. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standfæses.

§ 49. Alle ikke i det Foregaaende ommeldte Indretninger til Bygningers Opvarmning (Varmeapparater) skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maa tages i Brug.