

af mindst 1½ Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger; tillige maa der der- ved være sørget for, at der paa behørig Maade skaffes Afløb baade for Regnvand og Spildevand. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Vandets Fortledning tilstedes ved Draining eller paa lignende Maade, idet Fordringen om Brørlægning i saa Fald bortfalder.

§ 57.

Beboelseskjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjælderværelserne i Forhusene. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udkræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, og at der er drainet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brørlægningsinspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælderne skulle have 2 Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvartlig Maade med Binduer og Brædegulv, der skal ligge mindst 2 Alen over daglig Bunde. Væggene om Beboelsesrummene skulle behandles saaledes, at Jordfugtigheden ikke kan trænge igjennem deres Siderflader. Fordringen om tilstrækkeligt Lys og et forsvartlig Gulv gjælder ogsaa for de miværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog, hvor de stedlige Forhold tale derfor, kunne tillade, at ogsaa andre Kjældere benyttes til Udsalg, Værksteder, Portnerværelser, Kjøkkener og anden lignende selv med Natteophold forbunden Brug.

§ 58.

Beboelsesleiligheder maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagkraaning er panelet eller gibslet, og der er sørget paa forsvartlig Maade for at tilveiebringe fornødent Lys og Luft.

§ 59.

I enhver Stueetage, som indrettes til Beboelse, skal Gulvet, naar der ikke er Kjælder under dette, idetmindste ligge 6 Tommer over det omliggende Areal's Niveau.

§ 60.

Enhvert Rum, som indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

§ 61.

Hvor Rendestenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler; dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

§ 62.

Katriner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Sagttagelse af de Forskifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

§ 63.

Enhver ny Katrinbygning bør være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst 1 Sæde for hver 20 Beboere. Under hvert Sæde skal der hensættes en Tønde paa et Underlag, der skal bestaa af Mursten paa Hoikant i Cement eller af en Filtsekkelægning eller være paa anden Maade gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Skraaning til Afløb for Udfylning. I Taget til Katrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunstningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Binduer, der maatte findes ovenover Katrinhuset.