

Grund. Dog kan Bygningskommissionen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Veltggenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Væghuller skulde indrettes saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det ønskeligt, kan den fordrø, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Bygningskommissionen kan tillade mindre Istandsættelser af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Nytt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag. Patrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindingsværk eller af Tømmer og Bræder. Vedkommende Bygningsinspektør kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tømmer og Bræder, der skulde borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

§ 37.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkentilbøder, Kaffelovne og Kaminer, skulde, naar de ved Rensningen maa passeres af Skorstensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur og have et Gjennemnit af 18 Tommer i Kvadrat samt være forsynede med en i enhver Henseende forpvarlig og selvblukkende Rensdør af Metal af samme Bygning.

§ 38.

Naar Røret gaar igjennem Bygningen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra Træværket i Bjælkelag, Skillerum og Tagværk. Røret maa ikke paa noget Sted eller betrækkes paa Blændlister; dog er det tilladt at anbringe et indtil 5 Tommer bredt Sodbrædt imod Røret, naar det ikke befæstes i dette.

§ 39.

Røret skal enten være opført fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem 2 Grundmure, og i intet Tilfælde maa det kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal dog være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Bygningsinspektøren er kjendtes stærk nok dertil.

§ 40.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulde deres lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Gladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horisonten.

§ 41.

Snøvre Rør, der skulde renses med Snøreapparater, skulde enten have en Reftangel eller en Cirkel som Gjennemnit. Lovrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anser for tjenligt, kun at Cieren, naar Gjennemnittet ikke er enten 6 eller 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 6 eller 9 Tommer, da for egen Regning anskaffer, vedligeholder og opbevarer de til enhver Tid af Brandvæsenet for slike Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeierenes Afbenyttelse.

§ 42.

Murtykkelsen for saadanne Rør maa være mindst $\frac{1}{2}$ Sten. De ere underkastede de samme Bestemmelser med Hensyn til Anlægget og til Fjernelsen fra Tømmerværk med mere som ere foreskrevne i §§ 37—40 for andre Skorstensrør.