

§ 43.

For hvert Kaffelovnsrør, der indledes i en saadan snever Skorsten, skal en Fernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

§ 44.

Naar snevre Skorstensrør ikke opføres lodrette, men der gives dem Bøininger, maa disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Længde, og de Hjørner, som opstaa ved Rørets forandrede Retninger, skulle indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, der lukkes med selvlukkende Rensdøre af Metal, og hvor slige Rør anvendes, maa en Aabning anbringes i Taget med behøvet Afgang for Skorstensfeieren til Skorstensmunden.

§ 45.

Alle Skorstensrør skulle føres mindst $1\frac{1}{4}$ Alen ud over Tagets Ryg.

§ 46.

Kjøkkenildsteder med murede Kapper skulle funderes fra Grunden. Fritstaaende Røgeindretninger kunne i en Bygnings Etager sættes paa Bjælllaget, naar deres Bund er mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, der under dem maa være gjort uantændeligt. I Loftetager maa de kun anvendes med Stadsbygmesterens Tilladelse. Hvor Omstændighederne tillade det skal der anbringes Emrør ved Kjøkkenildsteder.

§ 47.

Hvor Luen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disse Bægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Stein, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran Ildstederne skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 48.

Med Hensyn til Kaffelovne, Røksurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. De maa ikke anbringes nærmere end 8 Tommer til Træværk.
2. De skulle staa paa en Fod af fuld Mur eller paa en Fernfod; er der i Kaffelovens Bundflade en Rist, altsaa i Foden en Afsekkuffe, og Kaffelovnen er anbragt paa en hul Fernfod, skal der umiddelbart under Afsekkuffen og mindst 2 Tommer fra Gulvet anbringes en Fernplade, der nøagtigt udfylder Foden.
3. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør; de maa ikke komme Loftet eller Træværk nærmere end 8 Tommer.
5. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Luftrækket igjennem dem kan standses.

§ 49.

Alle ikke i det Foregaaende ommeldte Indretninger til Bygningers Opvarmning (Varmeapparater) skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maa tages i Brug.