

§ 43.

For hvert Kaffelovnsrør, der indledes i en saadan snever Skorstøen, skal en Jernbøsning med en indvendig frempringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstøenen.

§ 44.

Naar snevre Skorstøensrør ikke opføres lodrette, men der gives dem Bøininger, maa disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Højning, og de Hjørner, som opstaa ved Rørets forandrede Retninger, skulle indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes med de for Rensningen fornødne Sideaabninger, der lukkes med selvslukkende Rensdøre af Metal, og hvor slike Rør anvendes, maa en Aabning anbringes i Taget med bevem Udgang for Skorstøensfeieren til Skorstøensmunden.

§ 45.

Alle Skorstøensrør skulle føres mindst $1\frac{1}{4}$ Alen ud over Tagets Ryg.

§ 46.

Rjøkkenildsteder med murede Kapper skulle funderes fra Grunden. Fritstaaende Røgeindretninger kunne i en Bygnings Stager sættes paa Bjælfelaget, naar deres Bund er mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, der under dem maa være gjort uantændeligt. I Loftstager maa de kun anvendes med Stadsbygmesterens Tilladelse. Hvor Omstændighederne tillade det, skal der anbringes Emrør ved Rjøkkenildsteder.

§ 47.

Hvor Luen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disse Bægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstøensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran Ildstederne skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 48.

Med Hensyn til Kaffelovne, Komfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. De maa ikke anbringes nærmere end 8 Tommer til Træværk.
2. De skulle staa paa en Fod af fuld Mur eller paa en Jernfod; er der i Kaffelovnsens Bundflade en Rist, altsaa i Foden en Afstøffuffe, og Kaffelovnen er anbragt paa en hul Jernfod, skal der umiddelbart under Afstøffuffen og mindst 2 Tommer fra Gulvet anbringes en Jernplade, der nøiagtigt udfylder Foden.
3. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør; de maa ikke komme Loftet eller Træværk nærmere end 8 Tommer.
5. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Røsttrækket igjennem dem kan standses.

§ 49.

Alle ikke i det Foregaaende ommeldte Indretninger til Bygningers Opvarmning (Varmeapparater) skulle være underklassede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maa tages i Brug.