

af mindst 1 1/2 Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger; tillige maa der derved være sørget for, at der paa behørig Maade skaffes Afløb baade for Regnvand og Spildevand. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Vandets bortledning tilstedes ved Draining eller paa lignende Maade, idet Fordringen om Brolægning i saa Fald bortfalder.

#### § 57.

Beboelseskjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjælderværelserne i Forhusene. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udkræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, og at der er drainet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brolægningsspektoren som fyldestgørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælderne skulde have 2 Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvarlig Maade med Vinduer og Brædegulv, der skal ligge mindst 2 Alen over daglig Bunde. Væggene om Beboelsesrummene skulde behandles saaledes, at Sordugtigheden ikke kan trænge igjennem deres Underflader. Fordringen om tilstrækkelig Lys og et forsvarligt Gulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog, hvor de stedlige Forhold tale derfor, kunne tillade, at ogsaa andre Kjældere benyttes til Udsalg, Værksteder, Portnerværelser, Kjøkkener og anden lignende selv med Natteophold forbunden Brug.

#### § 58.

Beboelsesleiligheder maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagfraeningen er panelet eller gibset, og der er sørget paa forsvarlig Maade for at tilvejebringe fornødent Lys og Luft.

#### § 59.

I enhver Stueetage, som indrettes til Beboelse, skal Gulvet, naar der ikke er Kjælder under dette, idetmindste ligge 6 Tommer over det omliggende Areal's Niveau.

#### § 60.

Ehverit Rum, som indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

#### § 61.

Hvor Kenderstenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler; dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

#### § 62.

Katrin'er maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Sagttagelse af de Korrisiter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

#### § 63.

Enhver ny Katrinbygning bør være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst 1 Sæde for hver 20 Beboere. Under hvert Sæde skal der henstilles en Tønde paa et Underlag, der skal bestaa af Mursten paa Høikant i Cement eller af en Afsebefklædning eller være paa anden Maade gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Straaning til Afløb for Udflytning. I Taget til Katrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunstningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Vinduer, der maatte findes ovenover Katrinhuset.