

§ 43.

For hvert Raffelovnsrør, der indledes i en saadan snever Skorsten, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Raffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

§ 44.

Naar snevre Skorstensrør ikke opføres lodrette, men der gives dem Bøininger, maa disse kun anlægges efter de samme Regler, som gjælde for Rør af 18 Tommers Lysning, og de Hjørner, som opstaa ved Rørets forandrede Retninger, skulle indvendig afrundes i en Bue af mindst 3 Fods Radius. Rørene forsynes med de for Rensninger fornødne Sideaabninger, der lukkes med selvlukkende Rensdøre af Metal, og hvor slige Rør anvendes, maa en Aabning anbringes i Taget med bekvem Udgang for Skorstensfeieren til Skorstensmunden.

§ 45.

Alle Skorstensrør skulle føres mindst $1\frac{1}{4}$ Alen ud over Tagets Ryg.

§ 46.

Rjøkkenildsteder med murede Kapper skulle funderes fra Grunden. Fritstaaende Røgeindretninger kunne i en Bygnings Etager sættes paa Bjælkelaget, naar deres Bund er mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, der under dem maa være gjort uantændeligt. I Loftsetager maa de kun anvendes med Stadsbygmesterens Tilladelse. Hvor Dmstændighederne tillade det, skal der anbringes Emrør ved Rjøkkenildsteder.

§ 47.

Hvor Buen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disse Bægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran Ildstederne skal i 18 Tommers Afstand fra dem være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 48.

Med Hensyn til Raffelovne, Komfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. De maa ikke anbringes nærmere end 8 Tommer til Træværk.
2. De skulle staa paa en Fod af fuld Mur eller paa en Jernfod; er der i Raffelovnens Bundflade en Rist, altsaa i Foden en Afstøffuffe, og Raffelovnen er anbragt paa en hul Jernfod, skal der umiddelbart under Afstøffuffen og mindst 2 Tommer fra Gulvet anbringes en Jernplade, der nøiagtigt udfylder Foden.
3. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør; de maa ikke komme Loftet eller Træværk nærmere end 8 Tommer.
5. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.

§ 49.

Alle ikke i det Foregaaende ommeldte Indretninger til Bygningers Opvarmning (Varmeapparater) skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede, førend de maa tages i Brug.