

af mindst 1 1/2 Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger; tillige maa der der- ved være sørget for, at der paa behørig Maade skaffes Afløb baade for Regnvand og Spilde- vand. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Vandets bortledning tilstedes ved Draining eller paa lignende Maade, idet Fordringen om Brolægning i saa Fald bortfalder.

§ 57.

Beboelseskjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i For- huse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne een Leilighed med Kjælderværelserne i Forhusene. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udkræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, og at der er drainet under deres Gulv med Afløb til Kloaken i Gaden paa en af Brolægningsspektøren som fyldestgjørende anerkjendt Maade, hvorhos Kjælberne skulle have 2 Alen af deres Høide over Forloget, og være for- synde paa forsvarlig Maade med Vinduer og Brædegulv, der skal ligge mindst 2 Alen over daglig Bunde. Væggene om Beboelsesrummene skulle behandles saaledes, at Sordugtigheden ikke kan trænge igjennem deres Siderflader. Fordringen om tilstrækkeligt Lys og et forsvarligt Gulv gjælder ogsaa for de nuværende Beboelseskjældere.

Bygningskommissionen skal dog, hvor de stedlige Forhold tale derfor, kunne tillade, at ogsaa andre Kjældere benyttes til Udsalg, Værksteder, Portnerværelser, Kjøkkener og an- den lignende selv med Natteophold forbunden Brug.

§ 58.

Beboelsesleiligheder maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre Tagknaeningen er panelet eller gipset, og der er sørget paa forsvarlig Maade for at tilvejebringe fornødent Lys og Luft.

§ 59.

I enhver Stueetage, som indrettes til Beboelse, skal Gulvet, naar der ikke er Kjælber under dette, idetmindste ligge 6 Tommer over det omliggende Areaks Niveau.

§ 60.

Enhvert Rum, som indrettes til Beboelse, skal have mindst 4 Alens Høide, denne reg- net fra Gulv til Loft.

§ 61.

Hvor Rendestenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler; dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

§ 62.

Katiner maa kun anbringes i en Bygnings Etager under Tagtagelse af de For- skrifter, som Sundhedskommissionen finder det nødvendigt at give.

§ 63.

Enhver ny Latrinbygning bør være fjernet mindst 3 Alen fra den nærmeste Brønd og skal indeholde mindst 1 Sæde for hver 20 Beboere. Under hvert Sæde skal der hensættes en Lønde paa et Underlag, der skal bestaa af Mursten paa Høikant i Cement eller af en Blisbeklædning eller være paa anden Maade gjort uigjennemtrængeligt for Fugtighed; det maa ikke ligge under Jordens Overflade og skal have passende Skraaning til Afløb for Udskylning. I Taget til Latrinhuset skal der anbringes et Rør til Afledning af Uddunst- ningerne, og dette Rør kan fordres forlænget over de Vinduer, der maatte findes ovenover Latrinhuset.