

Grund. Dog kan Bygningskommisstonen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Beliggenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Vaskhusluger skulle indrettes saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommisstonen finder, at de stedlige Forhold gøre det ønskeligt, kan den forbre, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Bygningskommisstonen kan tillade mindre Istandsættelser, af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Nytt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag. Vatrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindingsværk eller af Tommer og Bræder. Vedkommende Bygningsinspektør kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tommer og Bræder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

§ 37.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenilbsteder, Kaffelovne og Raminere, skulle, naar de ved Rensningen maa passeres af Skorstensfeteren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur og have et Gjennemnit af 18 Tommer i Kvadrat samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarlig og selvlukkende Rensdør af Metal af samme Bygning.

§ 38.

Naar Røret gaar igjennem Bygningen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra Træværket i Bjælkelag, Skillerum og Tagværk. Røret maa ikke pånes eller betrækkes paa Blændlister; dog er det tilladt at anbringe et indtil 5 Tommer bredt Godbrædt imod Røret, naar det ikke befæstes i dette.

§ 39.

Røret skal enten være opført fra Grunden af eller hvile paa en Hvælving mellem 2 Grundmure, og i intet Tilfælde maa det kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal dog være tilladt at udtrage disse Rør fra en Grundmur, naar denne af Bygningsinspektøren er kjendes stærk nok dertil.

§ 40.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader med Horizonten.

§ 41.

Enøvre Rør, der skulle renses med Snoreapparater, skulle enten have en Rektangel eller en Cirkel som Gjennemnit. Tøvrigt kan der gives dem den Størrelse, som den Byggende anser for tjenligt, kun at Gieren, naar Gjennemnittet ikke er enten 6 eller 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 6 eller 9 Tommer, da for egen Regning anskaffer, vedligeholder og opbevarer de til enhver Tid af Brandvæsenet for flige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeterens Afbenyttelse.

§ 42.

Murtykkelsen for saadanne Rør maa være mindst $\frac{1}{2}$ Sten. De ere underkastede de samme Bestemmelser med Hensyn til Anlægget og til Sjernelsen fra Tommerværk med mere som ere foreskrevne i §§ 37—40 for andre Skorstensrør.