

De under Nr. 1 anførte Fabrikker maa ikke anlægges uden Justitsministeriets Til-
læbelse. Ved Anlægget af de under Nr. 2 og 3 anførte Fabrikker kan det, forsaavidt de drives
i større Omfang, af Brandkommissionen fordres iagttaget, at de skulle anlægges i isolerede
Bygninger, der ligge i en saadan Afstand saavel fra andre Bygninger som fra anden Mand's
Grund, som af Brandkommissionen findes passende. Samtlige ovennævnte Fabrikker, saavel
de nuværende som de, der herefter oprettes, skulle derhos med Hensyn til deres Indretning og
Drift være underkastede saavel de reglementariske Bestemmelser, der fastsættes af Justitsministeriet,
som de særlige Forskrifter, det af Brandkommissionen anses nødvendigt at give til Forebyggelse af
Brandfare; navnlig kan det fordres, at der ved deslige Værksteder og Fabrikker habes Sprøiter
og andre Brandredskaber tilstede samt en for Ildbrandsstifsælde tilstrækkelig Vandforsyning.
Endelig kunne saadanne Etablissementer underkastes Syn af Sagkyndige, saa ofte Brandkom-
missionen finder Saadant fornødent.

§ 18.

Ligesom Flytning af Næringsbrug og Fabrikker, der henhøre til de særdeles brand-
farlige Næringsveie, ikkun kan tilstedes under de for nye Anlæg gjældende Betingelser, saaledes
gjælder det Samme om Gjenoptagelsen af Driften af saadanne Næringsbrug eller Fabrikker,
naar de have været nedlagte i 2 Aar eller derover.

§ 19.

Naar Værksted- og Fabrikbygninger, der henhøre til de særdeles brandfarlige Næ-
ringsveie, skulle underkastes Ombygning eller Tilbygning, bliver det at anmeldte for Brand-
kommissionen, der bestemmer, om Ombygningen eller Tilbygningen kan anses for saa væ-
sentlig, at de i denne Lov for nye Anlæg givne Forskrifter derpaa skulle komme til An-
vendelse.

§ 20.

Værksteder til flere end 2 Arbeidere for Smedkere, Stolemagere, Fortepianofabri-
kanter, Forghylbere og andre Haandværkere, der arbejde i Træ, skulle være adskilte fra tilstødende
Beboelsesleiligheder ved Vægge, der ere af Mur eller røede og pudsede, og naar der findes
Beboelsesleiligheder over eller under saadanne Værksteder, skulle Loftene henholdsvis i Værk-
stedet eller i det underliggende Lokale være glibede.

Naar der i saadanne Værksteder findes aabne Ildsteder, Kaminer, Kaffelovne eller
Limovne, skulle de aabne Ildsteder og Kaminer være forsynede med Jerndøre og en Gulvplade
af uforbrændeligt Materiale af 18 Tommers Brede; Kaffelovne og Limovne skulle staa paa en
Gulvplade af uforbrændeligt Materiale, som til hver Side er 13½ Tomme bredere end Ovnen,
ligesom der udenfor Fyrdøren skal anbringes en Metalkasse af 18 Tommers Højde, der er
saaledes fastgjort til Ovnen, at Ild fra Fyrdøren maa falde i Kassen. Endvidere skal der i
saadanne Værksteder findes en Vandhane eller en med Vand fyldt Vandbeholder af passende
Størrelse, to Brandspande og en Svaber.

I Øvrigt forholdes med Benyttelsen af de omhandlede Værksteder samt af de dertil
hørende Dplag af Træmateriale overensstemmende med de i Vedtagten givne Forskrifter.

Hvor Omstændighederne tale derfor, kan Brandkommissionen tilstaa indtil 2 Aars
Frist fra Lovens Træden i Kraft at regne med at efterkomme de i denne Paragraf indeholdte Be-
stemmelser, fra hvilke derhos Afvigelser kunne tilstaa af Brandkommissionen, naar den finder,
at der paa anden ligesaa fyldestgjørende Maade er truffet Anstalt til at forebygge Brandfare.

§ 21.

Hvad angaar efternævnte Næringsveie, nemlig:

1. Fabrikker, hvori anvendes megen Ild, saasom Bagerier, Bryggerier, Maltgjørier, Korn-