

§ 10.

Efter Indstilling af Brandkommissionen antager og affædiger Byraadet det fornødne Antal Skorstensfeiere og fastsætter den dem tilkommende Betaling, der, forsaavidt den ikke er bestemt til et fast aarligt Vederlag af Kæmmerkassen, kan inddrives ved Udpantning. Brandkommissionen fastsætter de nærmere Forrifter for deres Virksomhed.

De af Byraadet, antagne Skorstensfeiere og deres Medhjælpere kunne i Tilfælde af Forseelser imod deres Instrux straffes af Brandkommissionen med Bøder indtil 20 Rd. eller Suspension indtil 2 Maanedes, forsaavidt ikke Tilfældet efter sin Veskaffenhed bør medføre højere Straf og Paatale ved Domstolene.

Paa de Steder, hvor de i §§ 8—10 indeholdte Bestemmelser om Skorstensfeier- væsenets Ordning ikke maatte findes hensigtsmæssige, kan Justitsministeren, efter Indstilling af vedkommende Byraad, tilstaa passende Afvigelser.

§ 11.

Med Hensyn til Kaffelovne og Kaminer, som herefter opfattes, gjælde følgende Regler:

1. de maa ikke anbringes nærmere end 8 Tommer til Træværk, hvilken Afstand dog for Dvne af Porcellæn indskrænkes til 4 Tommer;
2. de skulle staa paa en Fod af fuld Mur eller paa en Jernfod; er der i Kaffelovnens Bundflade en Kist, altsaa i Foden en Afstøffe, og Kaffelovnen er anbragt paa en hul Jernfod, skal der umiddelbart under Afstøffen og mindst 2 Tommer fra Gulvet anbringes en Jernplade, der nøiagtig udfylder Foden;
3. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale;
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør og maa ikke komme Loftet eller Træværk nærmere end 8 Tommer.

De under No. 1, 3 og 4 givne Forrifter komme ogsaa til Anvendelse paa Komfurer ved Siden af de for disse i Bygningsloven af 30 December 1858 indeholdte Bestemmelser.

Afvigelser fra Paragrafens Bestemmelser kunne indrømmes af Brandkommissionen, naar den finder, at der er truffet anden Foranstaltning, der udelukker Brandfare.

§ 12.

Brænde, Stenkul, Tørv og andet Brændsel maa, forsaavidt det ikke er bestemt til Brug i Husholdning og i daglig Næringsdrift, ikke oplægges udenfor Hus, naar Brandkommissionen finder, at Saadant er forbundet med Brandfare. Større Oplag af Tommer og Bræder samt Halinstakke udenfor Hus maa kun have paa saadanne Steder, som Brandkommissionen anser for passende, og i Øvrigt under de i Vedtægten fastsatte Betingelser.

§ 13.

For Krudt, Fyrværkerisager og Skydeboomuld gjælde følgende Regler:

- a. i de Kjøbstæder, i eller ved hvilke der findes et Krudttaarn, hvori de Handlende og Andre, der bruge de nævnte Stoffer, kunne faae dem forvarede og lade dem afhente, efterhaanden som derfor have Brug, maa Ingen have mere end 14 Pd. af de nævnte Stoffer i Forraad udenfor Krudttaarnet;
- b. Enhver, som i en Kjøbstad har Forraad af de nævnte Stoffer udenfor Krudttaarn, skal være pligtig at gemme det i et laaset Blik- eller Kobberrum og have det bevaret under Taget over Hanebjælkerne. Smidlertid kan herfra gøres Undtagelse med Hen-