

Bilag IV.

2den Ingenieurdirektion. Kjøbenhavn, den 5te Juni 1880.

I Anledning af Ingenieurkorpsets Skrivelse Nr. 915 af Gaars Dato tillader Direktionen sig hermed, under Henviisning til den vedlagte Plan, at give nedenstaaende Fremstilling af de Mangler, der forefindes ved det militære Etablissement paa Sagersborg:

Ridehuset, der er af breddebeklædt Bindingsværk paa muret Fod og med Tegltag, er i afgivte Finantsaar bleven underkastet en større Reparation, og det er derfor i det Hele — naar Gulvet undtages — i en god Tilstand.

Bygningen Litra A., Staldbygningen, der er af Grundmur med Paptag, er i 1875—76 og i 1877—78 bleven istandsat, og er ligeledes i god Tilstand; dog mangler den tilbørlig Afspudsning udvendig, hvorhos den indvendige nedre Murflade i $\frac{2}{3}$ af Staldens Længde er brøstfældig og bør opmures med Klinker.

Bygningen Litra B., Belægningsstuer, er af Grundmur med Tegltag, hvilket i 1875—76 er bleve istandsat; Bygningen er, med Undtagelse af Loftsgulvet, i god Tilstand.

Bygningen Litra C., Belægningsstuer og Fægtesal, er af Grundmur med Tegltag, hvilket i 1876—77 ligeledes er bleve istandsat; Bygningen er i god Tilstand.

Bygningen Litra D., hvori findes Skoleforstanderens Bolig, Munderingskamre og Belægningsstuer m. m., er af Grundmur med Tegltag. Den trænger i høi Grad til udvendig Afspudsning, en Gælbmur er skreden ud og maa ombygges; Tag og Tagværk er mege daarligt, Loftet ligeledes, Bjælkerne delvis kassable; nogle Skorstene skulle ombygges; endel Vinduer og Døre ere reparable, og 4 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra E., Belægningslokaler, Stalde m. m., er af Grundmur med Tegltag, trænger til udvendig Afspudsning, Taget, Tagværket og Loftsgulvet ere kassable, de 3 Kviste ere faldesferdige og maatte i Efteraaret aflives, Loftsbjælkerne ere tilbørlig raadne; Sygestalden trænger til Hovedstødsættelse; Bygningen mangler Tagrender; Vinduer og Døre reparable.

Bygningen Litra F., Belægningslokaler, er af Grundmur med Tegltag, trænger til udvendig Afspudsning, Tag og Tagværk mindre godt, Tagrender mangle; endel Vinduer og Døre reparable; Bjælkerne tilbørlig kassable; nogle Gulve ere kassable, og nogle Skorstene skulle ombygges; 4 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra G., Marktetenteri og Spisestue for Mandskabet m. m., er af Grundmur med Tegltag og aldeles kassabel.