

XXXVI.

Forslag til Lov

angaaende

forandret Udfattelse af § 1 i Lov om Tilsyn med
Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875.

(Som vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 1ste Marts 1880*).

§ 1 i Lov om Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875 affattes saaledes:

Enhver Dampkedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Dampudvillingsapparat eller til at forsyne en Dampmaskine, skal i Henhold til denne Lovs Bestemmelser være det Offentliges Tilsyn underkastet. Herfra undtages dog:

1. Kedler, som ikke rumme over 200 Potter, naar de ere af den Bessaffenhed, som nærmere fastsættes ved Anordning;
2. Kedler, som ikke rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med en Sikkerhedsventil med fri Udstrømningsaabning for Dampen af mindst 0,07 Kvadrattomme for hver Kvadratfod Ildpaavirkningsflade, og Totalbelastningen af denne Sikkerhedsventil høist udgjør 10 Pund pr. Kvadrattomme, eller det paa anden Maade godtgjøres for Politimesteren, at Trykket ikke overstiger den nævnte Størrelse;
3. Kedler, som rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med
 - a) en Sikkerhedsventil af Størrelse som under Nr. 2, og hvis Totalbelastning høist udgjør 7 Pund pr. Kvadrattomme,
 - b) et aabent med Atmosfæren i Forbindelse staaende Rør af mindst 3 Tommers Rysningsdiameter samt høist 16 Fods vertikal Høide, regnet fra Rørets nederste Aabning, hvorhos dette ikke maa naae dybere ned i Kedlens Bundbeholdning end til mindst 4 Tommer over Kedlens Bund. Indenfor den nævnte Grændse kan det ved Anordning nærmere bestemmes, hvor dybt det nævnte Rør maa naae ned i Kedlen.

Der kan ved Anordning træffes nærmere Bestemmelser for de under Nr. 2 og 3 nævnte Kedlers Bessaffenhed og Indretning.

Christopher Krabbe.

Clausager.

*) Jfr. Tillæg A. Sp. 3399 fg. Tidenden: Sp. 2481 Fremsettelsen, Sp. 3371 1ste Behandling, Sp. 3502 fg. 2den Behandling.