

Bilag IV.

2den Ingenieurdirektion. Kjøbenhavn, den 5te Juni 1880.

I Anledning af Ingenieurkorpsets Skrivelse Nr. 915 af Gaars Dato tillader Direktionen sig hermed, under Henviisning til den vedlagte Plan, at give nedenstaaende Frenstilling af de Mangler, der forefindes ved det militære Etablisement paa Søgersborg:

Ridehuset, der er af bræddebelædt Bindingsværk paa muret Fod og med Tegltag, er i afvigte Finantsaar bleven underkastet en større Reparation, og det er derfor i det Hele — naar Gulvet undtages — i en god Tilstand.

Bygningen Litra A., Staldbygningen, der er af Grundmur med Paptag, er i 1875—76 og i 1877—78 bleven istandsat, og er ligeledes i god Tilstand; dog mangler den tilbels Afspudsning udvendig, hvorhos den indvendige nedre Murflade i $\frac{2}{3}$ af Staldens Længde er brøstfældig og bør opmures med Klinker.

Bygningen Litra B., Belægningsstuer, er af Grundmur med Tegltag, hvilket i 1875—76 er bleve istandsat; Bygningen er, med Undtagelse af Loftsgulvet, i god Tilstand.

Bygningen Litra C., Belægningsstuer og Fægtefal, er af Grundmur med Tegltag, hvilket i 1876—77 ligeledes er bleve istandsat; Bygningen er i god Tilstand.

Bygningen Litra D., hvori findes Skoleforstanderens Bolig, Munderingskamre og Belægningsstuer m. m., er af Grundmur med Tegltag. Den trænger i høi Grad til udvendig Afspudsning, en Gavlmur er skreden ud og maa ombygges; Tag og Tagværk er mege daarligt, Loftet ligeledes, Bjælkerne delvis kassable; nogle Skorstene skulle ombygges; endel Binduer og Døre ere reparable, og 4 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra E., Belægningslokaler, Stalde m. m., er af Grundmur med Tegltag, trænger til udvendig Afspudsning, Taget, Tagværket og Loftsgulvet ere kassable, de 3 Kviste ere faldeferdige og maatte i Efteraaret affives, Loftsbjælkerne ere tilbels raadne; Sygestalden trænger til Hovedistandsættelse; Bygningen mangler Tagrender; Binduer og Døre reparable.

Bygningen Litra F., Belægningslokaler, er af Grundmur med Tegltag, trænger til udvendig Afspudsning, Tag og Tagværk mindre godt, Tagrender mangle; endel Binduer og Døre reparable; Bjælkerne tilbels kassable; nogle Gulve ere kassable, og nogle Skorstene skulle ombygges; 4 udvendige Trapper ere af Træ.

Bygningen Litra G., Marktetenteri og Spisestue for Mandstabet m. m., er af Grundmur med Tegltag og aldeles kassabel.