

## Sa.

Lyby, Fischer, Harald Hansen, Jesen, Sohanzen, Møgen, Chr. Nielsen, P. Pedersen, Strandskov, Tuxen, Blom, Breinholt, Carstensen.

## Nei.

Claudi, S. Chr. Hansen, Raben, Haffner, Hasle, Hauerstev, J. Jacobsen, Suel, Kayser, Krieger, Larsen, Lerche, Magius, Mourier-Petersen, Carl Møller, Neergaard, Nellemann, Oyenbøll, S. Pedersen, Moug, Chr. Rasmussen, Schlegel, Aermansen, Ussing, Berg, Bonne, Brasch.

## Fraværende med anmeldt Forfald.

Griffen, C. A. Hansen, Jørgensen, Müller, S. C. Nielsen, W. Petersen, Rammeskov, N. Rasmussen, Rosenørn, Thygeson, C. Andersen, Carl- sen (syg), Seberfeld de Simonson, Dresing.

## Fraværende.

Østrup, Fallesen, Frijs, Jensen, Moltke, Rosenørn-Lehn, Rump, Steel, M. Andersen, Andrae, Clausager.

17) Ændringsforslag Nr. 7 af Blom til samme Paragraf:

2den Linie: Tallet „8“ forandres til: „12“ forkastedes med 27 St. mod 8.

18) Ændringsforslag Nr. 27 til samme Paragraf af Udvalget:

Til Paragrafen føies et nyt Stykke, saalydende:

„Naar Forholdet imellem Kørenes Lysning og Ildstedernes Antal ikke er mindst dobbelt saa stort som ovenfor fastsat, skal der føies Ventilationskanaler jevnslides Skorstensrørene med et Løvsnitareal, som, tillagt Skorstensrørenes Løvsnitareal, giver mindst det fordoblede Forhold. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.

For de nævnte Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstensrørs Opførelse.

Naar man ved en Bygnings Opførelse eller Ombygning indretter Lufstlosetter, skulle disse ledes til en særskilt Ventilationskanal af et brandfrit Materiale, der saavidt muligt lægges jevnslides med et Skorstensrør.“

§ 52 udgaar, ifald dette Ændringsforslag vedtages med 35 St. mod 4.

Herved var Ændringsforslag af Blom, at § 52 skulde bortfalde, fyldestgjort.

19) Lovforslagets § 50 med den vedtagne Forandring, saalydende:

Til et Rør, hvis Gjennemnit er 9 Lommer i Kvadrat, maa der ikke anbringes mere end to Ildsteder i hver Etage og aldrig mere end 8 i det Hele. De herved fastsatte Forhold mellem Kørenes Lysning og Ildstedernes Antal bevares ogsaa ved Anvendelsen af Rør med en Lysning større end 9 Lommer. Til i en Etage ved et 9 Lommers Rør at anbringe to Komfurer behøves Stadsbygmesterens Tilladelse. Kjelder og Loftsrør anses i foransførte Henseende som Etager.

Naar Forholdet imellem Kørenes Lysning og Ildstedernes Antal ikke er mindst dobbelt saa stort som ovenfor fastsat, skal der føies Ventilationskanaler jevnslides Skorstensrørene med et Løvsnitareal, som, tillagt Skorstensrørenes Løvsnitareal, giver mindst det fordoblede Forhold. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.

For de nævnte Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstensrørs Opførelse.

Naar man ved en Bygnings Opførelse eller Ombygning indretter Lufstlosetter, skulle disse ledes til en særskilt Ventilationskanal af et brandfrit Materiale, der saavidt muligt lægges jevnslides med et Skorstensrør.

vedtoges med 37 St. mod 2.

Lovforslagets §§ 51, 53 og 54 (Se Till. A. Sp. 331—12)

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

Ændringsforslag Nr. 28 til § 55 af Udvalget.

3 Paragrafen affattes Nr. 4 saaledes:

„Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komfurer og Kaminer i en Afstand af mindst 12 Lommer, foran Kaffelovnsdøre i samme Afstand, men Belagningen her tilige gaa i en aftagende Afstand 6 Lommer til hver Side.“

ansaaes vedtagen uden Afstemning.

20) Lovforslagets § 55 med den vedtagne Forandring saalydende:

Med Hensyn til Jernovne, Kaffelovne, Komfurer og Kaminer gjælde følgende Regler;

1. Jernovne og deres tilhørende Rør skulle have nedennævnte Afstande fra Bygningens Træværk:

a) fra Træ i Loftet 12 Lommer og fra Træ i Vægge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Lommer;