

Forfl. til Bygningslov for Kjøbenhavn.

- c. Murtykkelsen i Ydermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blændinger i den Strækning, der er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og isvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blændingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.
- d. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar ny Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 30 omhandlede Brandmure.

Skillevægge.

§ 29.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur- og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevидde regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gjennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, strække sig fra neden gjennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere højst 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere højst 5 Alen lange. Skillevægge om Trappehuse skulle være af Grundmur eller af udmuret Bindingsværk. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gjennem Bjælkelagene, og deres Sider, om fornødent, støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvorfra intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gjælder om Spisekammer-Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Jibstedet.

Brandmure.

§ 30.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenstaber:

- Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 28 for Ende- og Bagmure.
- Den skal overalt række $\frac{1}{2}$ Alen op over Taget.
- Deri maa ingen Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Ydersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælker stydes en halv Sten længere frem.
- Abninger maa kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og kun saadanne, som ikke ere over 9 Tommer i Firkant og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum.