

## § 49.

Skorstensrør, der renses ved Gjennemgang af Skorstensfejeren, skulle have et Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat. Snevre Rør, der skulle renses med Snøreapparater, skulle enten have en Nektangel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Gjennemsnittet, der ikke maa være mindre end 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter, skal helt igjennem være det samme. Ejeren er, naar Gjennemsnittet ikke er 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 9 Tommer, pligtig til for egen Regning at anskaffe, vedligeholde og opbevare de til enhver Tid af Brandvæsenet for sige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfejeren's Afbenyttelse.

For ethvert Rør, der indledes i en saadan snevre Skorsten, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Røret fra at trænge ind i Skorstenen. Hvor snevre Skorstensrør anvendes, skal en Abning anbringes i Taget med bekvem Udgang for Skorstensfejeren til Skorstensmundingen.

## § 50.

Til et Rør, hvis Gjennemsnit er 9 Tommer i Kvadrat, maa der ikke anbringes mere end to Ildsteder i hver Etage og albrig mere end 8 i det Hele. De herved fastsatte Forhold mellem Rørens Rysning og Ildstedernes Antal bevares ogsaa ved Anvendelsen af Rør med en Rysning større end 9 Tommer. Til i en Etage ved et 9 Tommers Rør at anbringe to Romsfurer behøves Stadsbygmesterens Tilladelse. Kjælder og Loftstrum anses i foransførte Henseende som Etager.

## § 51.

Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den efter Bygningskommissionens Skøn antages at ville blive til Besvær for de Omboende, saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høi, skal opføres til mindst 35 og efter Bygningskommissionens Bestemmelse indtil 50 Alen over Jordoverfladen.

Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i §§ 48—49 omhandlede Rør maa anvendes til Røgasledning for større Ildsteder eller om dertil skal anvendes Rør af en stærkere Konstruktion.

## § 52.

Enhver ny Bygning, som er bestemt til Beboelse, og hvis til Beboelsesrum stødende Skorstensrør have et Areal, som er mindre end det dobbelte af det i § 50 fastsatte Minimum, skal have Ventilationskanaler jevnstids Skorstensrørene og med et saadant Areal, at det med Tillæg af Skorstensarealet giver i det Mindste det Dobbelte af det i § 50 fastsatte Minimumsareal for Skorstensrør. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.

For disse Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstensrørs Opførelse.

Ildsteder, Romsfurer, Rækkeovne og Raminer m. m.

## § 53.

Ildsteder med murede Rapper skulle sunderes fra Grunden. Der skal anbringes Emrør med en Klap ved Røstkenildsteder.

## § 54.

Hvor Ilden brænder frit paa Ildsteder, skulle disses Vægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.