

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foranævnte Bestaaffenhed. Forsaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Udgangen dertil ikke være fra Kjøkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedrum.

§ 4.

Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af $8\frac{1}{2}$ Tommers Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Røppe, der skal være af $4\frac{1}{4}$ Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Røppen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staaer i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Komsfurer og andre Røgeindretninger med lukket Indsyring), Vervovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Komsfurer, Kaminer og Vervovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Ovne af Porcellan, Ler- eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Komsfurer kunne sættes paa Hjelkelag, naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Vervovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Vervovod; er der Rist i Ovnen's Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Vervovplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Hjelkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Væg Mursten, lagte i Forbundt paa Fladen.

6. Gulvet skal bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale foran Komsfurer og Kaminer i disse's hele Udstrækning i en Bredde af 12 Tommer, samt foran Røkelovnsdøre og 6 Tommer til hver Side af disse i en aftagende Bredde fra 12 Tommer foran Døren.

§ 5.

Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af rød Sten med en Murtykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme eller af brændt Sten med en Murtykkelse af mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagfladens underste Side, opmures i Kalk af brændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Røret paa en ældre Skorsten omfættes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrakkes. Røsedørene skulle være tafluttende, af Værn, af samme Højning som Skorstenen og anbragte i en Værnramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller Lyng samt Skorstene til Smedeser, Bagerovne, Fabrikbrug, eller som tjene til Afledning af Røg fra Dampfjedler, der ere underkastede det Offentliges Tilsyn, maa ikke have ringere Vidde end foran anført.