

og om Onsdagen til Urter og om Lørdagen til Raal i Stedet for 37½ Pd. Hestefjød 18¾ Pd. Drefjød, der maa have ligget den tilbørlige Tid i Salt.

Til Julen, Paasken og Hans Majestæt Kongens Fødselsdag gives Fangerne extra Maaltider; til hvert af disse maa anvendes 16 fj. pr. Mand udover den ordinære Forpleining

Overinspektionen for Fængselsvæsenet. København, den 24de Marts 1860.

F. Bruun.

Konst.

Gjenpartens Rigtighed bekræfter

F. Ammitzbøll.

130) II. J. 3. Straffeanstalterne. (Bygningsvæsen). Fra Justitsministeriet har Udvalget modtaget følgende Beretning om Slukningsredskaber og Brandsikringsforanstaltninger i Straffeanstalten ved Horsens:

Brandredskaberne og Brandsikringsforanstaltninger i Straffeanstalten ved Horsens.

Følge Opfordring om at ordne og lede Brandslukningsvæsenet i Straffeanstalten ved Horsens har Undertegnede gjort sig bekendt med de i Anstalten værende Slukningsredskaber og Brandsikringsforanstaltninger, hvorfor jeg skal tillade mig at bemærke Følgende:

Anstalten har foruden en 5" dobbelt Stempel-Sprøite hvilende paa en 4hjulet Vogn, der behøver en Betjening af c. 30 Mand, tillige en større og en mindre Balliesprøite, hver med 3" enkelt Stempel, hvortil hører en Betjening af respektive 6 og 2 Mand; den store Sprøite og den største Balliesprøite, samt tvende 12—14 Al. Brandstiger have Opbevaringssted i Materialgaarden, den mindre Balliesprøite derimod i Kjælderen ved Hovedtrappen i Frontbygningen. Endvidere findes 4 Kabinets- eller Haandsprøiter med bevægelige Straalerør uden Slangor og ere anbragte en i hver Etage i aflaaede Rum. Paa alle Loftene over hele Anstalten, ja selv paa Sygehuset findes ingen Slukningsapparater. Vandforsyningen til hele Anstalten saavel som til det industrielle Brug føres gennem en 3" Rørledning fra Horsens Kommunes Vandværk ind i Anstaltens nordøstlige Hjørne, hvor der umiddelbart indenfor Ringmuren er anbragt en Vandmaaler, som optager en stor Del af Vandets naturlige Tryk, og derfra i en 3" Rørledning til 3 Brandventiler i de nordlige Fangeaarde, men derimod i 2" Rør til 4 Brandventiler i den sydlige Gaard. Fra disse Rørledninger føres Vandet videre i kun 1" Stigrør gennem Anstaltens 5 Etager i hver af de 4 Hjørnesløie til Loftet, hvor der i hvert Hjørne er anbragt 3 Vandkar, hvert paa ca. 20 Pd., og som ved Rør 2" over Karbunden staa i indbyrdes Forbindelse. Fra disse Vandbeholdere ledes Vandet atter ned gennem 1" Nedløbsrør til de underliggende Badstueværelser, hvor der paa Stigrørene (ikke paa Nedløbsrørene) er anbragt Brandhaner med Tapstrue, passende til Forstrøminger paa 2 Stykker 1" Seildugsslangor med Straalerør, som i hver Etage opbevares sammen med Haandsprøiten. Til de ovennævnte Brandventiler i Gaarden har Anstalten 4 Stykker enkelte Brandopstandere og 4 Straalerør samt 11 Stykker c. 20 Alen 2" Seildugsslangor.

Som Reservere-Vandforsyning er der 3 Stykker c. 52 Alen dybe Brønde, 2 indenfor og 1 udenfor Ringmuren, der ved Trykpumper, som bevæges ved Haandkraft, føre Vandet i 1" Rør indtil Kjælberetagen, hvorfra det ved Haandtrykspumpe føres gennem 1" Stigrør til Vandkarrene paa Loftet, dog kan dette kun lade sig gjøre i Forfrontsbygningen og ikke i Kjøkkenfløibygningen.

1881 opførtes fra Grunden 6 Brandgavle, som i hver Etage ere forsynede med en tætsluttende Færndør, hvorved det samlede Bygningskomplex er delt i 5 isolerede Dele. Disse Brandgavle ere Anstaltens allerbedste Brandsikringsmiddel; men iøvrigt naar Hensyn tages til de særegne Forhold, der ere tilstede i en Straffeanstalt

Udvalgenes Betænkninger.