

beregnes, hvor stor en Udgift Monteringens vil medføre; men under særligt Hensyn til, hvad Monteringens af Frederik den 6tes Palais ved dets Udstyrelse til Residentens for Hans Majestæt Kongen har kostet, antages det, at der til passende Montering af Christian den 7des Palais mindst vil medgaa et Beløb af 225,000 Kr., herunder indbefattet Omkostningerne ved Istandfættelsen af de fra Christiansborg Slot reddede Meubler m. v., som lade sig anvende.

## II.

Under 13de f. M. har det høie Ministerium anmodet Undertegnede som Kommission om at undersøge Forholdene paa Rosenborg Slot og derefter fremsætte Forslag til de Sikringsforanstaltninger, der maatte være nødvendige for at sikke Slottet og de deri opbevarede Samlinger for en Ødelæggelse ved Ildsvaade.

Efter at have undersøgt Forholdene paa Stedet og modtaget Veiledning og Oplysninger fra d'Herrer Kammerherre Worsaae, Dr. phil. Slotsforvalter Brock, undlade vi ikke at udtale Følgende:

Rosenborg Slots Hovedbygning, der har en hvælvet Kjælder, ovenpaa hvilken der er 3 Etager med almindelige Bjælkelag, er delt i mange større og mindre Rum, der dels have Træløfter, dels pudsede Løfter. Stillerrummene ere af Bindingsværk, beklædte med Gobelinstapeter eller Træpaneler, og Gulvene ere dels af Træ, dels af Sten. 3die Etage er en eneste stor Sal, hvis bueede Loft er pudset paa en Træforstilling, der gaar halvt op i Tagværksafbindingen; Salens Gulv er af Træ, og Bæggene ere behængte med Gobelinstapeter. Taget er kobberbeklædt, og Røgningen er 35 Alen over Jordlinien. Til denne Hovedbygning slutter sig 3 Taarne, delte i mange Etager ved Træbjælkelag, og et Taarn, der har en Stenvindeltrappe — den eneste, der egentlig kan benyttes i Bygningen — (den lille Stenvindeltrappe i det søndre Taarns østre Side kan kun benyttes som Taarntrappe til dette Taarn). Fra denne Trappe er der ikke Udgang til det Frie, men en Del af Stueetagens Korridor forbinder den med Udgangsdøren. De 3 Taarne have Spir, afbundne i Træ og dækkede dels med Kobber, dels med Bly. Det høieste Taarn, der har Blynleder, er ca. 75 Alen, de to mindre Taarne ca. 55 Alen og Trappetaarnet ca. 30 Alen over Jordlinien.

I en Afstand af ca. 15 Alen mod Vest ligger en 2 Etages Waagbygning af lignende Konstruktion som Slottet, kun at der her er Tegltag, og i en Afstand af ca. 80 Alen er Kammerherre Worsaae's Bolig beliggende. Denne grundmurede Bygning, der har en Kjælder samt Stue- og Kvistetage, er teglhængt. Imod Vest, i ca. 70 Alens Afstand, ligger et Bygningskomplex, der tilhører Militæretaten — indeholdende Stald, Magasin m. m. Dette støder op til Garderklædernes Hovedbygning. Nord og Øst for Slottet findes i en Afstand af ca. 40 Alen Kyster af de ældre Slotsgrave.

Fra den 4 Tommers Forsyningsledning i Østervoldgade fører en 3 Tommers Ledning ind til 2de Brandhaner paa Pladsen ved Slottet, og fra den er ligeledes ført et Par meget smaa Ledninger med Brandhaner op ad Slottets Hovedtrappe samt op til Hovedtaarnets 4de Etage.

Af Ovenstaaende vil det ses, at selve Slottets Konstruktionsmaade med dets meget Træværk og mange Tapeter og opstillede Gjenstande, Hylde r. s. v. i alle Etager samt dets Træspir maa siges at være af en saadan Bestaaffenhed, at en opstaaende Ild vil finde saa rigelig Næring og saa let vil udbille sig, at den omspænder den hele Bygning, og Slottet og dets Indhold vil ikke være til at redde, i Fald der ikke træffes saadanne særlige Foranstaltninger, at man ved en udbrydende Ild i selve Slottet saa at sige strax paa virksom Maade selv kan paabegynde en kraftig Slutning, og altsaa ikke først skal afvente Brandvæsenets Tilstedekomst.