

- a. Idermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælkernes Ender optages, og hvori Bygningens Vinduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulde saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse; i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste, $1\frac{1}{2}$ Sten, i de to nedenfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Sten, og i enhver nedenfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Sten; Kjælderen anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, kan Stadsbygmesteren forlange, at Murtykkelsen gjøres mindst $\frac{1}{2}$ Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedenfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedester vozer i det ovenfor angivne Forhold.
- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjælderen 1 Stens Brystningsblanding under Vinduerne. Vinduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilfammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst $2\frac{1}{2}$ Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tværnit ikke formindskes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Høide og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af $2\frac{1}{2}$ Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren staves tilveie efter de Forrifter, som i den Henseende gives eller bifaltes af Stadsbygmesteren. Dette gjælder ogsaa, naar den enkelte Vinduesaabning gjøres over $2\frac{3}{4}$ Alen bred; ligesledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Huset — Borten eller Gadedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Vinduesaabning efter fornævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Vinduesbrede.
- c. Murtykkelsen i Idermure, der ikke ere Formure, i Ende- og Bagmure, de saakaldt Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blandinger i den Strækning, der er over det øverste Bjællelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blandinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blandinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blandinger og iøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blandinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blandingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.
- d. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

Skillevægge.

§ 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur- og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevibde regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gjennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne,