

hold. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.

For de nævnte Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstenrørs Opførelse.

Naar man ved en Bygnings Opførelse eller Ombygning indretter Luffloetter, skulle disse ledes til en særskilt Ventilationskanal af et brandfrit Materiale, der saavidt muligt lægges jevnside med et Skorstenrør.

§ 48.

Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den efter Bygningskommissionens Skøn antages at ville blive til Besvær for de Omboende, saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høi, skal opføres til mindst 35 og efter Bygningskommissionens Bestemmelse indtil 50 Alen. over Jordoverfladen.

Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i §§ 45—46 omhandlede Rør maa anvendes til Røgafledning for større Ildsteder eller om dertil skal anvendes Rør af en stærkere Konstruktion.

Ildsteder, Komfurer, Rakkellovne og Kaminer m. m.

§ 49.

Ildsteder med murede Rapper skulle funderes fra Grunden.

Der skal anbringes Emrør med en Klap ved Kjøkkenildsteder.

§ 50.

Hvor Ilden brænder frit paa Ildsteder, skulle disses Bægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 51.

Med Hensyn til Jernovne, Rakkellovne, Komfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Jernovne og deres tilhørende Rør skulle have nedennævnte Afstande fra Bygningens Træværk:
 - a) fra Træ i Loftet 12 Tommer og fra Træ i Bægge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Tommer;
 - b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk 8 Tommer.
2. Rakkellovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Tommer, Jernrør fra saadanne Ovne ikke nærmere ved Træværk end 8 Tommer.
3. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rift i Ovnens Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.
4. Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komfurer og Kaminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Rakkellovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.
5. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Veltiggenhed eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.