

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Stillebæg føres helt op til dette, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Åbning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, ifr. dog § 9.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foran nævnte Bestaffenhed. Forsaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Afgangen dertil ikke være fra Kjøkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedrum.

§ 4.

Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af $4\frac{1}{4}$ Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Kømfurer og andre Kogeindretninger med lukket Indfyring), Jernovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Kømfurer, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Døne af Porcellæn, Per- eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Kømfurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod, der, forsaavidt den ikke er udmuret, skal være aaben; er der Rist i Dørens Bundslade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjælkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundt paa Fladen.

6. Foran Kømfurer og Kaminer i disse hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale i en Bredde af 12 Tommer. Foran Kaffelovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 6 Tommer til hver Side af Døren, og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Kaffelovnsdøren skal være 12 Tommer.

§ 5.

Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme eller af brændte Sten med en Murtykkelse af mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagsladens underste Side, opmures i Kalk af helbrændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Røret paa en ældre Skorsten omsettes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Rensedørene skulle være tætfluttende, af Jern, af samme Lysning som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.