

riale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af  $4\frac{1}{4}$  Tomme Grundmur, saafremt Storstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Storstenen staar i Ildstedets Side. Storstenshammeren kan være af Træ, men ibrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Storstene.

For luffede Ildsteder (Komsfurer og andre Røgeindretninger med luffet Indfyring), Fjernovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Komsfurer, Kaminer og Fjernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Dvne af Porcellæn, Ver- eller Murværk dog indskrænktes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Storsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Komsfurer kunne sættes paa Bjællelag, naar deres Bund er fjernet mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Fjernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Fjernfod, der, forsaavidt den ikke er udmuret, skal være aaben; er der Rist i Dvnenes Bundflade, skal der være Afstestuffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Fjernplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjællelag, og skulle være udmurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundet paa Gladen.

6. Foran Komsfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale i en Bredde af 12 Tommer. Foran Kaffelovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 6 Tommer til hver Side af Døren og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Kaffelovnsdøren skal være 12 Tommer.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 7, 8, 10 og 11 til § 5 af Udvalget:

§ 1ste Stykkes 4de Linie forandres „brændte“ til: „helbrændte“.

1te Stykkes 6te Linie forandres saaledes: „ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne“.

§ 3die Stykke 3die Linie forandres „disse“ til: „saadanne Storstene“ og „som

Rektangel eller Cirkel“ til „firkantede eller freksrunde.“

§ 9de Stykke 7de Linie indskydes foran „Bygningen“: „selve“.

vedtoges uden Afstemning.

§ 5 med de vedtagne Ændringer saalydende:

Storstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme eller af brændte Sten med en Murtykkelse af mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme; dog skal enhver Storsten fra 1 Alen under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagfladens underste Side, opmures i Kalk af helbrændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Viben paa en ældre Storsten omsættes. De skulle, forsaavidt de ikke opføres som fievre, have et indvendigt Gjennemsnit af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Rensedørene skulle være tætsluttende, af Jern, af samme Bygning som Storstenen og anbragte i en Fjernramme med Fals.

Storstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale samt Storstene til Smedeesser og Vagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført.

§ Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at anbringe de saakaldte fievre Storstene, dog kun til Afledning af Røg fra Rjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer; men saadanne Storstene, der kun maa bygges firkantede eller freksrunde, skulle da helt igjennem have det samme Gjennemsnit af mindst 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forsvaerlig Rensedør af Jern, anbragt i Fjernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Storstensens forsvaerlige Rensning gjør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Storstensens indvendige Side skal holdes  $8\frac{1}{2}$  Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjællelag, Skillevægge og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Storstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjællelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udtrages til denne Murtykkelse. Loftforfalding og Gulvbrædder er det dog tilladt at lægge umiddelbart op til en Storstens af mindre Murtykkelse end  $8\frac{1}{2}$  Tomme; det samme gjælder om Taglægter til Stentag.

En Storstens maa ikke paneles, forstalles eller beklædes med Betræl paa Blindlister;