

og enhver Spaantættet Bygning indenfor 20 Alens Afstand. Paa Skorstene af mindst 20 Alens Høide er det tilladt at indsnævre den øverste Halvdel. Justitsministeriet er be- myndiget til, naar Omstændighederne skulde gjøre det fornødent, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventila- tionsrør eller Emrør skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur muret i Kalk eller af Jernrør forhøvede med Jernramme, hvor de gaa igjennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Trævært nærmere end $8\frac{1}{2}$ Tomme; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 1 Tommes Af- stand fra samme og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over 30° R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; over- stiger Temperaturen ikke 30° R., kunne Væg- gene være af Mur, Bindingsværk eller af Plank eller dobbelte Bræder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudse med Kalk. Vedtoges uden Afstemning.

Endringsforslag under Nr. 15 til § 7 af Udvalget:

Efter 4de Stykkes 1ste Punktum ind- skydes:

„Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i $4\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse opføres en halv Alen høiere end Dvnhvælvingens Overflade og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand.“
vedtoges uden Afstemning.

§ 7 med den vedtagne Endring saa- lydende:

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Jibflade (Herden), kan op- føres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk Hvælving med mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Trævært findes nærmere ved Ov- nens indvendige Side end 22 Tommer, hvor- hos Ovne's Overkant skal være mindst 18

Tommer fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 3). Trækrørene maa ikke udmunde umiddel- bart i Skorstenen, men kun igjennem et Sam- lingsrør. Dørene til Bagerovne samt Luffer for Trækrørene skulle være af Jern. Udenfor Ovnen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Ovne's Dør anbringes en For- dybning, der midlertidigt kan optage den udragede Jib og Afse.

Bagerovne til Husbrug kunne dog op- føres af raa Sten, naar Murværket udenom Hvælvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler gives en Tykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme, ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte $4\frac{1}{4}$ Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvælving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvælvet med en mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme tyk Hvælving; men er det i saa Tilfælde i Bagerier til Næringsbrug ikke fornødent, at Murværket over Røgkanalerne mures som Hvæl- ving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i $4\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse opføres en halv Alen høiere end Dvnhvælvingens Overflade og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forjaavidt der noget- steds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afsluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvælves.

I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Ind- fyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnsforsteningen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnsforsteningen kommer et med Straa, Rør eller Spaan tækket Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dets Bygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen,