

## § 6.

Ingen det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel maa anbringes i nogen Bygning, der ikke er opført som ikke brandfarlig og ved en Afstand af mindst 1 Alen eller en Brandmur af den i Lov 2den Marts 1861 § 2 omhandlede Betsaffenhed afstilt fra enhver brandfarlig Bygning eller Del af en Bygning. Det samme gjælder med Hensyn til Fabrikbrug, der ere brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Betsaffenheden af det Materiale, som deri forarbeides eller opbevares, derunder indbefattet Brændevinsbrænderi, Bryggeri, Maltgjøveri og fabrikmæssigt drevet Bageri samt de i Lov 2den Mai 1861 § 3 omhandlede Virksomheder og Lagring af Stenolie.

De Skorstene, som aflede Røgen fra Fyret under Dampkedlerne eller fra de til ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle, foruden at fyldestgøre de i § 5 givne Forrifter for vide Skorstene, altid være 10 Alen høiere end Taget af enhver med Straa, Rør eller ligesaa let antændeligt Materiale tækket Bygning indenfor 50 Alens Afstand, og enhver spaantækket Bygning indenfor 20 Alens Afstand. Paa Skorstene af mindst 20 Alens Høide er det tilladt at indspøvre den øverste Halvdel. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gjøre det fornødent, at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme, skulle have Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skulle være af  $\frac{1}{2}$  Stens Mur muret i Kalk eller af Jernrør forsynede med Jernramme, hvor de gaa igjennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træramme; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end  $8\frac{1}{2}$  Tomme; Loftet skal være af Mur eller Jern og Mur; det kan dog ogsaa være røret og pudset, naar der i mindst 1 Tommes Afstand fra samme og i dets hele Udstrækning er ophængt en Metalplade; anvendes der en Temperatur af over  $30^{\circ}$  R., skulle Væggene være af mindst 1 Stens Grundmur; overstiger Temperaturen ikke  $30^{\circ}$  R., kunne Væggene være af Mur, Bindingsværk eller af Plante eller dobbelte Bræder, i begge de sidste Tilfælde mindst 2 Tommer tykke og paa begge Sider rørede og pudse med Kalk.

## § 7.

Den Del af en Bagerovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk Hvelving med mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykt i Kalk muret Murværk udenom Hvelvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler, der ligeledes skulle være murede i Kalk. En Bagerovn skal anbringes saaledes, at den kan eftersees baade fra oven og fra Siderne; og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovnen indvendige Side end 22 Tommer, hvorhos Ovnen's Overkant skal være mindst 18 Tommer fjernet fra det pudse Loft (jfr. § 3). Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igjennem et Samlingsrør. Dørene til Bagerovne samt Lukker for Trækrørene skulle være af Jern. Udenfor Ovnen skal der være en mindst 12 Tommer bred og 8 Tommer dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Ovnen's Dør anbringes en Fordybning, der midlertidigt kan optage den udbragte Ild og Afte.

Bagerovne til Husbrug kunne dog opføres af raa Sten, naar Murværket udenom Hvelvingen og de ovenpaa samme anbragte Røgkanaler gives en Tykkelse af mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme, ligesom og Fyrgraven for saadanne Ovne kan bortfalde, naar hele Gulvet bestaar af uantændeligt Materiale, og der fra det Rum, hvori Bagerovnen er anbragt, ikke findes Opgang til Loftsrummet.

3 Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvelving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvelving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhvalvet med en mindst  $4\frac{1}{4}$