

Ere de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal fornævnte Skillebæg føres helt op til dette, uden at der i dens øvre Del maa anbringes Dør eller anden Åbning, hvorhos Taget, saa langt som Rummene strække sig, skal være belagt med Sten, Metal, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan, ifr. dog § 9.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den foran nævnte Bestaffenhed. Forfaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Udgangen dertil ikke være fra Kjøkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Bærkstedrum.

§ 4.

Ildstedet i Kjøkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et nantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af $8\frac{1}{2}$ Tommers Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med nantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forshyret med en Kappe, der skal være af $4\frac{1}{4}$ Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Kømfurer og andre Kogeindretninger med lukket Indfyring), Sernovne og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Kømfurer, Kaminer og Sernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler- eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Kømfurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{4}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort nantændeligt under dem.

4. Sernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod, der, forfaavidt den ikke er udmuret, skal være aaben; er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der være Afstøffelse i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Kaminer kunne sættes paa Bjælkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundet paa Fladen.

6. Foran Kømfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være belagt med nantændeligt Materiale i en Bredde af 12 Tommer. Foran Kaffelovne skal det nantændelige Materiale strække sig mindst 6 Tommer til hver Side af Døren, og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Kaffelovnsdøren skal være 12 Tommer.

§ 5.

Skorstene skulle opføres som Grundmur, enten af raa Sten med en Murtykkelse af mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme eller af brændte Sten med en Murtykkelse af mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme; dog skal enhver Skorsten fra 1 Men under det Sted, hvor den gaar igjennem Tagsladens underste Side, opmures i Kalk af helbrændte Sten, hvilket ogsaa gjælder, naar Biden paa en ældre Skorsten omsættes. De skulle, forfaavidt de ikke opføres som snevre, have et indvendigt Gjennemsnit af ikke under 16 Tommer i nogen af Siderne. Rensedørene skulle være tætfluttende, af Jern, af samme Tykkelse som Skorstenen og anbragte i en Jernramme med Fals.