

er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og ivotrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blændingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.

- d. Enhver Fagade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være udrappet og affkuret eller pudset eller fuget, hvilket efter Bygningskommissionens Bestemmelse kan fordres udført ogsaa ved ældre Bygninger.
- e. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

Skillevægge.

§ 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra nedent staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevibde regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur, strække sig fra nedent gennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 forefrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddewægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gjaelder om Spisekammer-Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Jdstedet.

Brandmure.

§ 29.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenstaber:

- a. Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Bagmure.
- b. Den skal overalt række $\frac{1}{2}$ Alen op over Taget.
- c. Deri maa ingen Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Ydersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælker skydes en halv Sten længere frem.