

værk eller af Tømmer og Brædder. Stadsbygmesteren kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tømmer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

§ 35.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gælder saavel om Sides-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

Bjælkelag og Tagværkets Tømmer.

§ 36.

Bjællerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges $\frac{1}{2}$ Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden dert er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Tømmeret er saa lidt skarptantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal der istedetfor det manglende Træ gives et passende Tillæg i Tykkelsen af Tømmeret.

§ 37.

Bjællernes Middelaafstand maa ikke være over $1\frac{1}{2}$ Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over $1\frac{2}{3}$ Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forsvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Guder af Gavlbjællerne og saa mange af de øvrige Bjæller, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjæller ikke overstige $4\frac{1}{2}$ Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjællerne. Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes.

§ 38.

I Bjælkelag, over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Tommers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstud af Brædder, der maa have mindst 1 Tommes Tykkelse og overalt slutte tæt sammen; paa dette Indstudsdække skal der anbringes et mindst 2 Tommer tykt, faststampet Verlag. Hvor Bjællerne ere smallere end 7 Tommer, skal Indstudsdækket hvile paa Lægter fastgjorte til Bjællernes Sider. Gulvbrædder skulle være pløiede og i færdig Tilstand have en Tykkelse af mindst $\frac{3}{8}$ Tomme. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Ildsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indrømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstudsdække, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

§ 39.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tømmer i færdig Tilstand ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjællerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Tømmeret er saa lidt skarptantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal det have et passende Tillæg i Tykkelsen.