

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale samt Skorstene til Smedeeser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført.

I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at anbringe de saakaldte snevre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Rjøffenildsteder, Kaffelovne og Kaminer; men saadanne Skorstene, der kun maa bygges firkantede eller kredsrunde, skulle da helt igjennem have det samme. Gjennemsnit af mindst 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter og tæt ved Bunden være forsynede med forsvaerlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvaerlige Rensning gjør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side skal holdes  $8\frac{1}{2}$  Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevægge og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Byng, udkrages til denne Murtykkelse. Røstforstærkning og Gulvbrædder er det dog tilladt at lægge umiddelbart op til en Skorsten af mindre Murtykkelse end  $8\frac{1}{2}$  Tomme; det samme gjælder om Taglagter til Stentag.

En Skorsten maa ikke paneles, forskalles eller belædes med Betræl paa Blindlister; dog kan den forsynes med en Fodliste, naar samme ikke befæstes ved Træpropper.

Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag, og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udkrage Skorstene fra en Grundmur.

Skorstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Fuger og skulle berappes baade indvendigt og udvendigt; de maa ikke kalkpudses paa den indvendige Side.

Naar en Skorsten trækkes i sraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen; dog maa den sraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snevre Skorstene i Boingerne indvendigt afrundes i en Bue med mindst 3 Fods Radius.

Skorstenspibens Høide over Tagryggen skal være for vide Skorstene mindst 1 Alen

- snevre	-	-	$1\frac{1}{4}$	-	, naar Skorstenen ligger 20 Alen eller derover fjernet fra Bygninger med Tag af Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale og
			2	-	, naar denne Afstand er mindre end 20 Alen, eller naar selve Bygningen er tækket med Spaan.

Enhver Skorsten skal rage mindst 1 Alen over Tagryggen af en med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale tækket Bygning, hvis Afstand fra Skorstenen er under 10 Alen.

For ethvert Kaffelovnsrør, der indledes i en snever Skorsten, skal der i denne indmures en Jernhøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen forhindrer Enden af Kaffelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

Forsaaavidt nogen Skorsten gaar igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ligesaa ildfængende Gjenstande, skal der, naar Skorstenen er lodret, uden om den og i passende Høide anbringes en Kamme eller Trælværk 1 Alen fra Skorstenen for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berøring med den. Er Skorstenen trukken i sraa Retning, skal den Del af Rummet, hvorigjennem Skorstenen gaar, være frastilt ved tætte Vægge og saaledes, at man til enhver Tid kan komme til Skorstenen. Denne Bestemmelse gjælder ogsaa for Skorstene, der ere opførte for denne Lovs Træden i Kraft.