

3 Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvelving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $4\frac{1}{4}$  Tomme tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvelving.

Anvendes Rummet over Bagerovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Dvne til Næringsbrug som ved Dvne til Husbrug være overhvelvet med en mindst  $4\frac{1}{4}$  Tomme tyk Hvelving. Anvendes Rummet over Bagerovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted skal den udbvendige Mur omkring enhver Bagerovn i  $4\frac{1}{2}$  Tommes Tykkelse opføres en halv Alen højere end Dvnhvelvingens Overflade, og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand. Forsaavidt der nogetsteds ovenpaa ældre Bagerovne maatte findes afluttede Rum til Tørring eller Opbevaring, der ikke ere indrettede i Overensstemmelse hermed eller paa anden ligesaa betryggende Maade, skulle de inden Forløbet af 5 Aar enten fjernes eller overhvelves.

3 Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Skappe af Mur eller Metal.

Taget paa en Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal over dette og indtil en Afstand af 10 Alen fra Bagerovnsforsteningen paa begge Sider af denne være belagt med ildfast Tag, og naar Bagerovnsforsteningen kommer et Straa-, Rør- eller Spaan-Tag nærmere end 20 Alen, skal den have en Høide over dettes Bygning af henholdsvis 5 eller 10 Alen, eftersom Afstanden er over eller under 10 Alen; Alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 5.

Røller skulle rundt om være af Grundmur af brændte Sten, mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme tyk og hvelvede. Gripen skal overalt være af den nævnte Tykkelse, og Røllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Røllesten, saa at Alt i, ved eller omkring Røllen bliver af Mur eller Metal; og skulle alle i Røller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Enhver Rølleforsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Skorsten efter § 4. Rølleforstene af Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under ovennævnte Røller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse ere anbragte i Bygninger, der ere fjernede 50 Alen fra nærmeste Bygninger og ere belagte med ildfast Tag; endvidere saadanne, der til samme Brug anbringes i selve Skorstenen.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mand's Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten, Tagfilt (Tagpap) eller Spaan i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Skorstenen. Ingen Smedieforsten maa komme nogensteds i Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale, nærmere end 10 Alen, og ikke anden Mand's nærmere end 20 Alen.

### § 9.

De i §§ 2—8 forefrevne Regler komme kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragrafer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhand-