

2541 12. Jan. 1889: 2. Beh. af Lovf. om Brandpolitiet paa Landet m. m.

2542

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande, skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted, ved en Væg af den forannevnte Bestaffenhed. Forsaavidt de nævnte Opbevaringsrum findes i Lagrummet, maa Afgangen dertil ikke være fra Røkken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke nævnte Værkstedsrum.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 11 til § 4 af Udvalget:

§ 7de Stykke, 3die Linie, efter „Fjernplade“ indskydes: „eller Zinkplade“

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 4 med den vedtagne Ændring saalydende:

Ildstedet i Røkken og Bryggers kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af 8½ Tommes Tykkelse, hvorhos Gulvet foran samme i mindst 18 Tommers Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kæppe, der skal være af 4 Tomme Grundmur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kæppen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren kan være af Træ, men iøvrigt maa intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder (Kømsurer og andre Køgeindretninger med lukket Indfyrring), Fjernovne og Raminer gjælder følgende Regler:

1. Kømsurer, Raminer og Fjernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand for Dvne af Porcellæn, Ler eller Murværk dog indskrænkes til 4 Tommer.

2. Rørene fra de nævnte Ildsteder blive altid at holde 8 Tommer fra Træværk, skulle føres ind i en Skorsten og maa ikke passere

Rum, hvori Foder eller andre ligesaa antændelige Stoffer opbevares.

3. Kømsurer kunne sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst 4½ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem.

4. Fjernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller en Fjernfod, der, forsaauidt den ikke er udmuret, skal være aaben; er der Rist i Dvnenes Bundslade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Fjernplade eller Zinkplade, der gaar lidt frem for Foden.

5. Raminer kunne sættes paa Bjælkelag og skulle være undermurede med et dobbelt Lag Mursten, lagte i Forbundt paa Fladen.

6. Foran Kømsurer og Raminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være belagt med uantændeligt Materiale i en Brede af 12 Tommer. Foran Kælleovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 6 Tommer til hver Side af Døren og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Kælleovsdøren skal være 12 Tommer

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 12 og 13 til § 5 af Udvalget:

12) § Paragrafens 1ste Stykke, 3die Linie, efter Ordet „fra“ indskydes: „Grundfladen indtil mindst ½ Alen over denne og fra“.

13) 4de Stykke, 1ste Linie. Ordet „Skorstens“ ændres til: „Enhver Skorstens“.

vedtoges uden Afstemning.

3) Ændringsforslag under Nr. 14 til samme Paragraf af et Tertial (Brodenhuus-Schack, Clausager, H. J. Hansen, L. Pedersen, M. Pedersen, Miesner, Rosen og Scheel):

§ 6te Stykke, 1ste Linie, udgaar: „tilstrækeligt“, og i Stedet derfor sættes: „et“, og efter „Fundament“ tilføies: „i ½ Alens Dybde i Grunden enten af Rampesten udfyldt med Cement eller af Beton eller af helbrændte Mursten lagte i Cement“.

for kastedes med 51 St. mod 23.