

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Bjælderen, om en saadan findes, af  $1\frac{1}{2}$  Sten, naar de derfra strække sig gennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur, strække sig fra neden gennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Bjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af  $\frac{1}{2}$  Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 foreskrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gjælder om Spisestuer og Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst  $1\frac{1}{2}$  Alens Afstand fra Ildstedet.

vedtoges uden Afstemning.

## § 29.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenskaber:

- Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Vægumure.
- Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.
- Deri maa ingen Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Ydersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælker stydes en halv Sten længere frem.
- Nabninger maa kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og kun saadanne, som ikke ere over 9 Tommer i Styrant og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 50 var taget tilbage.

Ændringsforslag under Nr. 51 til § 30 af Udvalget:

§ 5te Linie ændres „“ til „“, og der tilføies: „dog ned sættes Fordringen om 2 Stens Tykkelse til  $1\frac{1}{2}$  Stens ved Endemure, naar deri kun indlægges Skorstens- eller Trappevegler“.

vedtoges uden Afstemning.

§ 30 med den vedtagne Ændring saalydende:

En Brandmur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, der samtidig opføres, naar den, foruden at opfylde de i § 29 fastsatte Betingelser, er forvandtlig forbunden med begge Bygninger, er mindst 2 Sten tyk, naar der gaar Ender af Bjælker eller Dragere ind i den, og Træværk henhørende til den ene Bygning er mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme fra Træværk henhørende til den anden; dog ned sættes Fordringen om 2 Stens Tykkelse til  $1\frac{1}{2}$  Stens ved Endemure, naar deri kun indlægges Skorstens- eller Trappevegler. Der skal derhos ved thinglæste Deklarationer være erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

vedtoges uden Afstemning.

## §§ 31, 32 og 33.

## § 31.

Naar sammenstødende Bygninger i forskellige Eiendomme ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandmure anbringes Jernarm med Jerndøre til begge Sider, som slutte tæt i Karmen og have en Afstand af mindst en Murstens Længde fra hinanden.

## § 32.

Taget maa i Reglen kun dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af andet Materiale, saasom Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omstændighederne anser dette for tilstrækkeligt betryggende mod Brandfare.

## § 33.

Tagkviste maa ikke have mere end 2 Alen 15 Tommers Høide i Falsen, og udvendig maalt maa de ikke have en større Brede end 2 Alen 18 Tommer og en større Høide end 3 Alen 12 Tommer; Mellem-