

Ildsteder med murede Rapper skulle sunderes fra Grunden.

Hvor Emrør anbringes ved Rjøkken-ildstedet, skal Røret være forsynet med Klap; det maa ikke ledes ind i Røgkanalen, men skal føres op i samme Høide som denne.

vedtoges uden Afstemning.

§ 50.

Hvor Ilden brænder frit paa Ildsteder, skulle disses Bægge være mindst 1 Sten tykke. Storstensanker skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslagene under Nr. 75 og Nr. 76 til § 51, af Udvalget:

75) 1ste og 2det Stykke ændres til: „1. Jernovne og Jernrør fra alle Slags Dvne skulle have en Afstand af 12 Tommer, Rakkellovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale en Afstand af 8 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Træ-
lister til Rakkellovnspladser anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Dvne.“

76) Rumrene 3, 4, 5, 6 og 7 ændres til henholdsvis 2, 3, 4, 5 og 6.

vedtoges uden Afstemning.

16) Ændringsforslag under Nr. 77 til samme Paragraf af Samme:

Til 6 (nyt Nr. 5) føies: „Dog er Anbringelse af Spjæld i Rør fra Rakkellovne til Storstene forbudt.“

vedtoges med 54 St. mod 7.

Ændringsforslag under Nr. 78 til samme Paragraf af Samme:

§ Nr. 7 sidste Punktum udgaar „undtagelsesvis og“.

vedtoges uden Afstemning.

§ 51 med de vedtagne Ændringer, saalydende:

Med Hensyn til Jernovne, Rakkellovne, Romfurer og Raminer gjælde følgende Regler:

1. Jernovne og Jernrør fra alle Slags Dvne skulle have en Afstand af 12 Tommer, Rakkellovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale en Afstand af 8 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Træ-

lister til Rakkellovnspladser anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Dvne.

2. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rist i Dvnnens Bundslade, skal der være Afstakke i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.

3. Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Romfurer og Raminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Rakkellovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en Afstand 6 Tommer til hver Side.

4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten Bjækkelag eller Rum, som paa Grund af deres Veligheden eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Stillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Stillevæggen, udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.

5. De skulle forsynes med en tætslutende Dør eller anden Indretning, hvorved Lusttrækket igjennem dem kan standses. Dog er Anbringelse af Spjæld i Rør fra Rakkellovne til Storstene forbudt.

6. Romfurer kunne sættes paa Bjækkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet kunne Romfurer dog kun anbringes med Stadsbygmesterens Tilladelse.

vedtoges uden Afstemning.

§ 52.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 79 til § 53 af Udvalget:

§ 2det Stykke 2den Linie tilføies efter „mod Gaden“: „samt mod Gaarden paa Steder, hvor der ved Snestred kan foranlediges Fare.“

vedtoges uden Afstemning.

§ 53 med den vedtagne Ændring, saalydende:

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrende med Rør førende til Terrainets Vandafløb.