

Stager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Stager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blændinger og iøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blændinger. Kjælderens anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blændingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.

d. Enhver Facade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være udrappet og affikret eller pudset eller fuget.

e. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Stager påføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under e angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavl, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

vedtoges enstemmig med 48 Stemmer.

Ændringsforslag under Nr. 11 til § 28 af Udvælget:

§ 1ste Linie efter „tyl“ tilføies „Mur- og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tykt“; i 10de Linie føies efter „Grundmur“; „eller af Mur- og Bindingsværk“.

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 28 med den vedtagne Ændring saalydende:

Stillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur- og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk, eller af Planke eller dobbelte Brædder. Anvendes Planke eller dobbelte Brædder til Stillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Stillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Stager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændepibde regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderens, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gjennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Stillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur, strække sig fra neden gjennem flere Stager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderens, om en saadan findes, være af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk, mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage

kunne saadanne Stillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de to underliggende Stager, naar de ere høist 5 Alen lange. Stillevægge om de i § 43 forestkrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Stillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gjennem Bjællagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Stillevægge mellem Rum, hvorfra intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddevægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gælder om Spisekammer-Stillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Ildstedet.

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets §§ 29—40 (se Tillæg C., Sp. 350—355)

vedtoges uden Afstemning.

Ændringsforslag under Nr. 12 til § 41 af Udvælget:

12) 4de og 5te Punktum „Hvor Stadsbygmesteren osv.“ forandres til: Hvor Stadsbygmesteren maatte anse det nyttigt til Fjernelse af Fugtighed, at der mod Gaden i en Afstand af 12—15 Tommer fra Bygningen og i en Dybde af 6 Tommer under Kjældergulvet føres en anden Mur, skal han kunne tillade dette, naar en tilsvarende Mur saavidt muligt føres om Bygningens andre Sider, og naar Udførelsen sker paa en Maade, som Stadsbygmesteren finder hensigtsmæssig.

vedtoges uden Afstemning.

Lovforslagets § 41 med den vedtagne Ændring saalydende:

Beboelsesrum i Kjældere maa for Fremtiden kun indrettes enten i Forhuse alene eller i Forhuse og tilstødende Sidehuse, forsaavidt de i disse benyttede Rum danne en Leilighed med Kjælderbeværelserne i Forhuset. Til Indrettelse af saadanne Kjældere udkræves dog, at Gaden er mindst 20 Alen bred, at Gaardsrummet opfylder de i § 22 givne Bestemmelser, og at der er drønet under deres Gulv med Aflob til Kloaken i Gaden paa en af Brolægningssinspektøren som fyldestgjørende anerkendt Maade, hvorhos Kjælderne skulle have mindst $2\frac{1}{2}$ Alen af deres Høide over Fortoget og være forsynede paa forsvaerlig Maade med Vinduer og Bræddegulv med det i § 26 nævnte Lag mod Uddunstninger og Fugtighed, der skal ligge mindst 2 Alen over dagligt Vand. Dræningen til Gadens Kloak kan bortfalde,